

Bieterfrage 1 vom 30.09.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

In den Positionen 4.5/6 Lochakustikdecken ist Brandschutz beschrieben, jedoch fehlt die Angabe wie hoch dieser sein soll bzw. ist diese Angabe richtig!?

Die Pos. 6.10 Ausgleichsschicht wurden in m³ ausgeschrieben. Ist das richtig?

Antwort zur Bieterfrage:

Bei Pos. 04.05/06 besteht keine Brandschutzanforderung. Die Formulierung:
„für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes“ entfällt.

Die Pos. 6.10 ist in m² anzubieten.