



- LEGENDE**
- Bestand
 - Abbruch
 - KS-Mauerwerk, RDK min. 1,4; Normalmörtel MG II
 - Scotting/ neue Wand/ neue Tür/ Abkoffierung
 - Ausführung nur entspr. Detail bzw. Absprache mit BL
 - Dämmung Kellerdecke, WLG 035, aus 120 mm Steinwolle-Platten mit Vlieskaschierung, Dübelmontage
 - Lage Haustechnik/ Schächte im EG
 - F.../ T... erforderlicher Feuerwiderstand an Bauteil/ Tür
 - T30-RS feuerhemmende rauchdichte Tür
 - NAS Notausstieg
 - TRH, Trocken- und Fahrradräume: Fußböden
 - Reinigung + Beschichtungssystem mit 3 Arbeitsgängen aus 1-K-Methacrylat-Dispersion (wasserverdünnbar, carbonfaserverstärkt, pigmentiert, hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, gut zu reinigen); Wände o.g. Räume und Decken TRH malermäßige Instandsetzung