

## Beantwortung Bieterfrage 4 zum Los 402 Heizung - Sanitär

### Frage Bieter:

zur LV-Position 1.1.5.100:

Was soll angeboten werden: Faltpapierhandtuchspender oder Rollenpapierspender?

Falls ein Rollenpapierspender angeboten werden soll:

Frage zur "Erstbefüllung": Soll in 2-lagiger oder 3-lagiger Ausführung , 100 m oder 150 m Länge und in welcher Farbe

angeboten werden?

Falls ein Faltpapierspender angeboten werden soll:

Frage zur "Erstbefüllung": Sollen die Tücher in 1- oder 2- lagiger Ausführung (Zick-Zack-Faltung) angeboten werden?

**Antwort:** Es ist ein Rollenpapierspender anzubieten mit Erstbefüllung in Form einer 3-lagigen Papierrolle in weiß

**Die Pos.** wurde im LV Index b – Pos. 1.1.5.100 angepasst.  
(„LVHS0sk4 Los 402 Heizung-Sanitär - Index b“)

## Beantwortung Bieterfrage 5 zum Los 402 Heizung - Sanitär

### Frage Bieter:

Zu 1.2.5. Wärmedämmung und Brandschutz

LV Seite 209 bis 211 Pos.1.2.5.370. bis 1.2.5.430.

Die Abrechnungseinheit in diesen Positionen sind aktuell in Metern ausgeschrieben. Es handelt sich sicherlich um ein Missverständnis. Gemäß VOB/C 2019, DIN 18381, Punkt 0.5.2 sind Abrechnungseinheiten für Rohrbögen, Formstücke in Stück im Leistungsverzeichnis vorzusehen. Wir bitten daher um Korrektur der jeweiligen Positionen im Leistungsverzeichnis.

**Antwort:** Die Formstücke der Dämmung sind in Stück anzubieten Die Positionen wurden im LV Index b geändert.  
(„LVHS0sk4 Los 402 Heizung-Sanitär - Index b“)