

Projekt: **Neubau Jugendherberge Markkleeberg**LV-Nr.: **Los 403 Lüftung - Kälte**FABRIKATSLISTE

Positionsnr.	Leistungstext (Kurztext)	Angebotenes Fabrikat:
Lüftung		
1.1.1.10	RLT-Gerät 12.000 m³/h	
1.1.1.20 / 1.1.1.30	EC-Lüftungsggerät bis 1200 m³/h	
1.1.1.40	Radial-Dachventilator 2.800 m³/h	
1.1.2.10 - 1.1.2.40	Brandschutzklappe thermomechanisch (rund)	
1.1.2.50 - 1.1.2.80	Brandschutzklappe thermomechanisch (eckig)	
1.1.2.90	Brandschutzklappe thermoelektrisch (rund)	
1.1.2.100 / 1.1.2.110	Brandschutzklappe thermoelektrisch (eckig)	
1.1.2.120 - 1.1.2.130	Top-Schott	
1.1.2.140 - 1.1.2.160	Volumenstromregler konstant (rund)	
1.1.2.170	elektronischer Volumstromregler (rund)	
1.1.2.180 - 1.1.2.210	elektronischer Volumstromregler (eckig)	
1.1.2.220 - 1.1.2.260	Rohrschalldämpfer (rund)	
1.1.2.270 - 1.1.2.290	Flexibler Telefoneschalldämpfer (rund)	
1.1.2.300 - 1.1.2.310	Kanalschalldämpfer (eckig)	
1.1.2.320	Wandhaube geteilt 2100x1500x420 mm	
1.1.3.10 - 1.1.3.40	Tellerventil Zul-/Abuff (rund)	
1.1.3.50	Abluftventil-DN 100, feuchtegeführt	
1.1.3.60/1.1.3.70	Trafo 230 V / 12V AC	
1.1.3.80	Brandschutz Tellerventil DN 125	
1.1.3.90 - 1.1.3.160	Drallauslass	
1.1.3.170 - 1.1.3.200	Lüftungsgitter Kanaleinbau	
1.1.3.210	Fettfanggitter ca. 300x300 mm mit Anschlusskasten	
1.1.4.170 / 1.1.4.180	L90 Brandschutzbekleidung Luftkanal	
Kälte / Klima		
1.2.1.10 / 1.2.1.20	Luftgekühlte Wärmepumpe	
1.2.1.30	Klima Wandgerät	
1.2.1.40	4-Wege-Deckenkassette 9,0 kW	
1.2.4.10	Mauerabdichtung gegen drückendes Wasser	