

Beantwortung Bieterfragen

Projekt: Erneuerung Trafostation Wasserwerk Peitz

Stand: 07.11.2024

Nr.	Bieterfrage	Beantwortung
1.	Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bitten wir um Verlängerung der Abgabefrist, aufgrund von Lieferantenanfragen ist es nicht möglich innerhalb von 1,5 Wochen ein Angebot zulegen. MfG	Angebotseröffnung wird verschoben auf den 09.12.2024, 10:00 Uhr.
2.	Sehr geehrte Damen und Herren, die hier ausgeschriebenen Mittelspannungsschaltanlagen mit SF6-Gas müssten noch in diesem Jahr beauftragt und bestellt werden, sonst ist es wie geschrieben nicht mehr umsetzbar. An dieser Stelle würden wir empfehlen auf die neue Variante der SF6-FREIEN Schaltanlagen umzustellen. Wir bitten um Rückmeldung. MfG	Eine entsprechende Leistungsposition für eine SF6-freie Schaltanlage wurde im LV Abschnitt 1.1 ergänzt. Weitere Korrekturen im Abschnitt 1.1 zur Vereinfachung: - Spannungsebene 20 kV - Motorantriebe Lasttrennschalter entfernt (lt. TAB nicht gefordert) - Keine Fernwirktechnik - Trafoleistung mind 315 kVA Bitte nutzen Sie für Ihr Angebot die neu eingestellte GAEB-Datei.
3	Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgrund noch fehlender Lieferantenangebote bitten wir um eine Angebotsverlängerung bis zum 29.11.2024.	Angebotseröffnung wird verschoben auf den 09.12.2024, 10:00 Uhr.