Detail 01:
Montage Lüftungsgerät auf Unterkonstruktion (bauseits)
Beidseitiger wartungsgang (bauseits)



Detail 02:
Aufständerung Kanalinstallation, einfach
– Beispiel mit Leitungssprung über Kanal
– Abstand der Ständer gegenüber liegend, gemäß örtlicher Situation, möglichst dicht am Kanal
– Abstand der Stände (fortlaufend) max. 1,50 m!



Detail 03:
Aufständerung Kanalinstallation, mehrstöckig
– Abstand der Ständer gegenüber liegend, gemäß örtlicher Situation, möglichst dicht am Kanal
– Abstand der Stände (fortlaufend) max. 1,50 m!



Index	Art der Änderung	Datum	Name
B	Ausführung: Stand Ausschreibung	30.08.24	
A	Entwurf	30.05.22	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Alfred-Kunze-Sportpark
Funktionsgebäude
Am Sportpark 2
04179 Leipzig
Gemarkung: Leutzsch
Flurstück: 181/2

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Sport
Am Sportforum 3
04105 Leipzig
Tel: 0341 / 1239481
Fax: 0341 / 1239405

Architekt
snp Architekten + Ingenieure GmbH
Gießerstraße 12
04229 Leipzig
Tel: 0341 / 2419759
Fax: 0341 / 2419766
Mail: detzner@snp-architekten.de

Fachplaner
RPP Leipzig GmbH
Ferdinand-Rhode-Straße 3
04107 Leipzig
Tel: 0341 / 14991056
Fax: -
Mail: posanski@rpp-leipzig.de

Übersicht / Lage- / Höhenbezug ± 0,00 m = OK FFB = +103,35 ü.NHN

Planbezeichnung

Schnittdarstellung - Raumlufttechnische Anlagen (RLT)
Teil 02: Detailplanung Dachinstallation

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
AKS_3D_RLT_Index B9.dwg			SN_RLT_02
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Be	30.08.2024	A1	1:25 | 1:10

4 | 8 | 12 | 16 | 20 | m