

Arbeitskarte Wartung NRA gemäß DIN 18232-2, VDS 2098

Position	Beschreibung	Ergebnis	Maßnahmen	Datum	Unterschrift
1. Sichtprüfung	Überprüfung der Klappen, Steuerung und weiteren Komponenten auf Beschädigungen oder Verschmutzungen	OK / Nicht OK	Reinigung / Austausch		
2. Batteriezustand und Notstromversorgung prüfen	Kontrolle des Lade- und Betriebszustands der Batterie und Notstromversorgung	OK / Nicht OK	Batterie laden / tauschen		
3. Funktionstest der Rauchabzugsklappen	Überprüfung der Funktionsfähigkeit aller Rauchabzugsklappen	OK / Nicht OK	Reparatur oder Austausch der Klappen		
4. Überprüfung der manuellen und automatischen Auslösung	Test der manuellen und automatischen Auslösung der NRA	OK / Nicht OK	Fehler in der Auslösung beheben		
5. Kontrolle der Steuerungseinheit	Überprüfung der Steuerungseinheit und der Verbindung zu den Klappen	OK / Nicht OK	Steuerungseinheit reparieren oder ersetzen		
6. Prüfung der Stromversorgung (Netz und Batterie)	Überprüfung der Stromversorgung und Umschaltung auf Batterie	OK / Nicht OK	Stromversorgung sicherstellen		
7. Weitere Anmerkungen	Zusätzliche Hinweise oder Beobachtungen	OK / Nicht OK			