Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellsten Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Maßnahmen zum baulichen sommerlichen Wärmeschutz gem. Vorgabe Bauphysik

- Sonnenschutzverglasung: g => 0.4 Sonnenschutz: ohne erhöhte Nachtlüftung: ohne
- Sonnenschutzverglasung: g => 0.4 Sonnenschutz: ohne erhöhte Nachtlüftung: n => 2/h
- Sonnenschutzverglasung: g => 0.4 Sonnenschutz außen: Fc => 0.3 erhöhte Nachtlüftung: n => 5/h
- Sonnenschutzverglasung: g => 0.35 Sonnenschutz außen: ohne erhöhte Nachtlüftung: n => 5/h
- Sonnenschutzverglasung: g => 0.4 Sonnenschutz innen: Fc => 0.75 erhöhte Nachtlüftung: ohne
- Sonnenschutzverglasung: g => 0.15 Sonnenschutz: ohne erhöhte Nachtlüftung: n => 1/h
- Dunkelkoppen: g = 0 Sonnenschutz: ohne erhöhte Nachtlüftung: n => 1/h
- Außenliegender Sonnenschutz

- S Schnitt / Schnittnummer
- Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
- Höhenmarke Oberkante Rohdecke
- 1.0 Bemaßung / Text Rohbau
- 1.0 Bemaßung / Text Trockenbau
- 1.0 Bemaßung / Text HLS-Installationen
- 1.0 Bemaßung / Text Elektro
- 1.0 Bemaßung / Text Brandschutz
- 1.0 Bemaßung / Text Pufo, Sonstiges
- 1.0 Text Stahl

OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummern (Präambel, Trinkwarme, HLK-Leitungen, Ch-/Oberlicht, R=mineralische, O=Gerätesumpf
E Elektro-Doppelpunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
Oberfläche Sichtbeton
GK-Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau, GK-Decke / Verkaffelung
Dämmung EPS
Dämmung XPS druckfest
Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / OLF / OS Unterzug / Oberzug / Stütze
Durc Mauerwerksdurc
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rahrachse (Größen in cm)
BI Bohrsinne
DD Deckendurchbrüche
KBO Kernbohrungen Decke bzw. EAD Erriegerabeit Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhazen
Estrichfuge: Sichtestrich Heizkreise, verhazen
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (EI90)
EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (EI60)
EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (EI30)
Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-$S_{200}C_2$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-$S_{200}C_2$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-$S_{200}C_2$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
$S_{200}C_2$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
S_d dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
d_{ss} dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
dS dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.A. ohne Anforderung

C_3 Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM Obentürschließer mit Rauchmelder
ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterdrückung
FL Obentürschließer mit Reilaut
Fse Feststellereinrichtung

FW-> Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP Teilpanik, Vollpanik
P Panikbeschlag
BZ Blindzylinder

xx dB geforderter Schallschutz
US Unterschnitt
F Feuchtraumtür
N Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Ausbau

Grundriss 2.OG-Ausbau Fassade

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Index:
002808g003_00_5_ARC_02OG-_-_5.75			-
gezeichnet: GÖ, SB	Datum: 21.02.2024	Format: 1290x841	Maßstab: 1:100