Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gehen nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Schnitt / Schnittnummer
Höhenmaße Oberkante fertiger Fußboden
Höhenmaße Oberkante Rohdecke
1.0 Bemaßung / Text Achsraster
1.0 Bemaßung / Text Fensterachsen
1.0 Bemaßung / Text Konstruktionsachsen
1.0 Bemaßung / Text Breiten
1.0 Bemaßung / Text Brüstungen
1.0 Bemaßung / Text Rohr, Sonstiges
Text Style
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKFF / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummer
Fifteenth Floor/01.Obergeschoß Ch-Geschoß Primärebene Ch-Geschosszahl
Elektro-Übergabepunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand Wü-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, RDK 1, 4 (wenn nicht anders angegeben)
Oberfläche Sichtbeton
GK Trockenbauwand
Mauerwerks / GK Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau/ GK Decke / Verkleidung
Dämmung EPS
Dämmung EPS druckfest
Dämmung MINR nichtbrennbar
UZ / CU / I Unterzug / Obersug / Stütze
Stuhl Mauerverankerer
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Schlitze in Wände)
KD Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse
BZ Bohrzone
DD Deckendurchbriche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhazen
Estrichfuge: Schtestich Hezlreise, verhazen
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Maßlinie-gültige Fb Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
01.Tür Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-Sa/Cc feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-Sa/Cc hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-Sa/Cc feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
Sa/Cc rauchdicht, selbstschließend (RS)
Sa/Cc dicht- und selbstschließend (Prüfbeugris erforderlich)
Sa/Cc dichtschließend (Prüfbeugris erforderlich)
dsm dicht- und selbstschließend (kein Prüfbeugris erforderlich)
ds dichtschließend (kein Prüfbeugris erforderlich)
o.A. ohne Anforderung

Cs Obentürschließer für feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM Obentürschließer mit Rauchmelder
Öu Obentürschließer mit Öffnungsunterbrüstung
FL Obentürschließer mit Freilauf
Fse Feststellerichtung

FW-> Fluchtweg, Fluchtrichtung
Pt VR Türpunkt, Vollpunkt
P Panikbeschlag
BZ Bändunder

w dB geforderter Schallschutz
US Unterschnitt
F Feuchtraumtür
N Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

STADT LEIPZIG
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7570

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Grundrisse Rohbau
EG-4_Grundriss_Sporthalle_50
EG-4

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei: 002808g003_02_5_ARC_00EG_-_5.01d
Index: -
gezeichnet: Gö, SB
Datum: 08.05.2024
Format: 1470x841
Maßstab: 1:50