

Abwasserzweckverband Muldenaue



Abwasserzweckverband Muldenaue • Friedrich-Ebert-Straße 2 • 04808 Wurzen

Ingenieurbüro Straßen- und Tiefbau
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer
Auerbachstraße 2b
04277 Leipzig

Ihre Nachricht vom:
Ihr Zeichen/Az:

Unsere Zeichen: TL/02.03.21/146-FR
Ihr Ansprechpartner: Herr Ramczyk
Telefon: 03425-81 96 52
Fax: 03425-81 96 33
E-mail: f.ramczyk@wurzen.de

Datum: 03.03.2021

Bauvorhaben: Thallwitz / Lossa - Leitungsbestands- und Koordinierungsanfrage Umstrukturierung Trinkwasserleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage sende ich Ihnen die gewünschten Leitungsauskunft für den 1 BA der geplanten Baumaßnahme. Der 2. BA liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des AZV Muldenaue. Die öffentlichen Abwasseranlagen sind teilweise nur unvollständig dokumentiert. Alle Leitungen sind vor Ort zu überprüfen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

F. Ramczyk
MA Technik
AZV Muldenaue

Anlage

Abwasserzweckverband Muldenaue
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen
Telefon: +49 (3425) 81 96 30
Telefax: +49 (3425) 81 96 33
E-Mail: info.abwasser@wurzen.de

Bankverbindungen:
Volks- und Raiffeisenbank Muldentale eG
BLZ: 860 954 84 BIC: GENODEF1GMV
Kto.-Nr.: 003 005 665 5 IBAN: DE76 8609 5484 0030 0566 55
Gebührenkonto
Kto.-Nr.: 510 000131 6 IBAN: DE02 8609 5484 5100 0013 16

Öffnungszeiten:
Mo 9:00 - 12:00 Uhr
Di 9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
Do 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
Fr 9:00 - 12:00 Uhr

Ingenieurbüro

Von: Ronny Wittig <R.Wittig@wb-lossatal.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. Juli 2020 15:26
An: ingenieurbuero@ibglatzer.de
Betreff: Re: Thallwitz - Lossatal - Umstrukturierung Trinkwasserleitung
Anlagen: Lossatal TWL - Übersichtslageplan 2-BA.pdf; Hohburg_SW-und RW-Kanal.pdf; Hohburg_SW-und RW-Kanal_Bergophor.pdf; Kleinzschepa_SW-und RW-Kanal.pdf; Kleinzschepa_SW-und RW-Kanal_1.pdf; SG_Hohburg-Kleinzschepa.pdf; SW-Kanal Hohburg Am Kaolinsee.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die o.g. Leitungsauskunft zur weiteren Verwendung.

Des Weiteren sind in den von Ihnen benannten Gebiet keine Baumaßnahmen von uns geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Ronny Wittig
Gemeinde Lossatal
Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"
Kapsdorfer Straße 36
04808 Lossatal OT Hohburg
Tel.: 034263/70818
Fax: 034263/70828
E-Mail: r.wittig@wb-lossatal.de
Homepage: www.lossatal.eu

*H/bearbeit/Lossatal/TWL-Lossatal/
Gemeinde Lossatal/2-BA/* .pdf*

Original Message processed by david@

Thallwitz - Lossatal - Umstrukturierung Trinkwasserleitung (15-Jun-2020 12:58)

From: [Ingenieurbüro](#)

To: r.wittig@wb-lossatal.de

**Leitungsbestands- und Koordinierungsanfrage
Thallwitz – Lossatal – Umstrukturierung Trinkwasserleitung
2. BA zwischen Kleinzschepa und Hohburg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Versorgungsverband Eilenburg – Wurzen hat das Ingenieurbüro J. Glatzer mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen bzgl. o.g. Baumaßnahme beauftragt.

Wir bitten Sie, gemäß dem beiliegenden Übersichtslageplan uns Ihren Leitungsbestand in Lage und Höhe als Lageplan im Maßstab 1 : 500 in Papierform sowie als DXF- und PDF-Datei per E-Mail mitzuteilen.

Die Baudurchführung ist für den Zeitraum 2021 / 2022 geplant.

Sollten Sie ebenfalls in diesem Gebiet als Leitungsträger ein Vorhaben planen, bitten wir um Abstimmung mit unserem Büro. Sind Ihrerseits keine Baumaßnahmen geplant, so teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit.

Wir bitten um Zusendung Ihrer Stellungnahme. Als Termin für die vorgenannte Unterlage haben wir uns den 29.06.2020 vorgemerkt.

Für Ihre Bemühungen vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer

Anlage
Übersichtslagepläne

Ingenieurbüro Straßen- und Tiefbau

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer

Auerbachstraße 2b – 04277 Leipzig

Tel.: 0341 – 3912174

Fax: 0341 – 3010674

E-Mail: ingenieurbuero@ibglatzer.de

Datenschutz: www.ibglatzer.de/datenschutz/

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH • PF 12 25 • 04410 Markkleeberg

Herr Glatzer
Ingenieurbüro Straßen-und Tiefbau
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer
Auerbachstraße 2b
04277 Leipzig

VS-O-W-G

Standort Markkleeberg

Ihr Zeichen: Herr Glatzer
Ihre Nachricht: vom 15.06.2020
Unser Zeichen: VS-O-W-G / V 79950
Unsere Nachricht: vom

Name: Andreas Höhn
Telefon: +49 341 120-7678
E-Mail: TOEB-West-Sachsen@mitnetz-strom.de

Markkleeberg, 15.06.2020

Leitungsbestand Thallwitz - Lossatal - Umstrukturierung Trinkwasserleitung

Sehr geehrter Herr Glatzer,

die envia Mitteldeutsche Energie AG (nachfolgend enviaM genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte - hat die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (nachfolgend MITNETZ STROM) per Pachtvertrag bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der dinglichen Sicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Gegen die geplante Maßnahme bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.

Für Planungszwecke erhalten Sie zwei DWG/PDF-Bestandspäne. Die Übergabe von Bestandsplänen ersetzt nicht das Schachtscheinverfahren.

Die Daten sind projektbezogen zu verarbeiten und nicht zur Weitergabe an Unbeteiligte bestimmt.

Bei uns laufen aus heutiger Sicht keine Planungen, die bei Ihrer Maßnahme zu berücksichtigen sind, die eine Koordinierung ermöglichen würden.

- **Stellungnahme Nieder- und Mittelspannungsanlagen**

Im Bereich Ihrer Maßnahme befinden sich Anlagen der Mittel- und Niederspannung der enviaM, für die MITNETZ STROM den Betriebsservice übernommen hat.

Bei den Bauausführungen in der Nähe von Leitungen und Anlagen sind die vorgeschriebenen Abstände nach DIN 1998 und DGUV Vorschrift 3 einzuhalten.



Des Weiteren bitten wir um Einhaltung nachfolgender allgemeinen Forderungen:

- Kabel dürfen nicht überbaut werden.
- Bei Parallelverlegung zu Kabeln ist ein Abstand von 0,5 m einzuhalten.
- Die Kreuzung von Kabeln sollte möglichst rechtwinklig, im Abstand von mindestens 0,2 m erfolgen.
- Kabel dürfen nicht mehr als 1 m frei hängen.
- Kabelmuffen und Garnituren dürfen nicht untergraben werden.
- Der seitliche Abstand zu Mastfundamenten muss innerorts mindestens 0,8 m bei einer maximalen Grabentiefe von 1 m betragen, mit tieferen Gräben ist ein Abstand von 1,5 x Grabentiefe einzuhalten. Außerhalb der Bebauung ist zu den Masten der Mittelspannungsfreileitung ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten. Die vorgenannten Abstände zu Masten und deren Fundamente gelten nur für standfeste Böden.
- Bei Parallelverlegung von Leitungen mit Mittelspannungsfreileitungen empfehlen wir, einen Abstand von größer 7,5 m zur Trassenachse einzuhalten, da dies die Grenze des Schutzbereiches ist.
- Bei Arbeiten unter den Mittel- und Niederspannungsfreileitungen und deren Schutzstreifen darf eine max. Arbeitshöhe von 4 Meter nicht überschritten werden. Das schließt auch eine Fehbedienung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen mit ein.

Das Bewegen der Starkstromkabel sowie der zugehörigen Anlagenteile ist **lebensgefährlich!**

Können an Engstellen die vorgenannten Maße und Forderungen nicht eingehalten werden, sind mit MITNETZ STROM Abstimmungen zu führen.

Sollten Umverlegungen notwendig werden, so sind diese rechtzeitig zum frühestmöglichen Zeitpunkt abzustimmen, das betrifft auch Veränderungen der Tiefenlage unserer Kabel. Dazu sind Lagepläne mit den eingetragenen Konfliktpunkten einzureichen.

Die Kosten der Umverlegung gehen zu Lasten des Veranlassers, so weit keine anderen Regelungen zutreffend sind.

Das bauausführende Unternehmen hat vor Beginn der Bauarbeiten den aktuellen Anlagenbestand auf der Internet-Auskunft unter dem Link:

<https://services.mitnetz-strom.de/planauskunft/>

<https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan-schachtscheinauskunft>

und / oder unter der E-Mail-Adresse Planauskunft-Westsachsen@mitnetz-strom.de einzuholen.

- **Stellungnahme Hochspannungsanlagen und envia THERM Anlagen**

Im angegebenen Bereich befinden sich keine 110-kV-Anlagen der envia Mitteldeutsche Energie AG und keine Anlagen der envia THERM GmbH in Bestand und Planung.

- **Stellungnahme Fernmeldeanlagen**

Im Bereich Ihrer geplanten Maßnahme befinden sich keine Gemeinschafts-FM-Kabelanlagen in Rechtsträgerschaft der enviaM und envia TEL GmbH.

Seite 3/3

- Hinweis auf Gasanlagen der MITGAS GmbH

Beachten Sie bitte, dass sich In Ihrem Planungsbereich Anlagen der MITGAS GmbH befinden können.
Der Leitungsbestand ist gesondert bei

MITNETZ-Gas GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 26
04416 Markkleeberg

E-Mail: Auskunft@Mitnetz-Gas.de

anzufragen.

Bitte beachten und nutzen Sie bei TÖB-Anfragen unsere E-Mail-Adresse:

TOEB-West-Sachsen@Mitnetz-Strom.de

Mit freundlichen Grüßen

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlagen:
2x Bestandsplan_dwg
Legende

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH • 06006 Halle (Saale)

Ingenieurbüro Straßen- und Tiefbau
Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Glatzer
Auerbachstraße 2b
04277 Leipzig

Standort Markkleeberg

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht: vom 15.06.2020
Unser Zeichen: VS-O-W-G/Mö-Gas

Name: Heidi Möbius
Telefon: 0341/120-7278
E-Mail: Auskunft@mitnetz-gas.de

Markkleeberg, 01.07.2020

Gemeinde Thallwitz, Umstrukturierung Trinkwasserleitung

Sehr geehrter Herr Glatzer,

Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen und wurde unter folgender Nummer registriert.

Vorgang-Nr.: TG-V80434

Nach der Durchsicht der von Ihnen eingereichten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich Anlagen unseres Unternehmens im angegebenen Bereich befinden. Für diese Anlagen erteilen wir folgende Auskunft, welche **nicht** als Erkundigung (Schachtschein) gilt:

Gashochdruckleitung und Gasmitteldruckleitungen

Zu den vorhandenen Gashochdruckleitungen TN 112 (DN 200/DP 16), 112.21 (DN 100/ DP 16) und den Gasmitteldruckleitungen übergeben wir mit diesem Schreiben die Bestandspläne Blattnr. 1-6 Großschepa-Lossa und die Bestandspläne Blattnr. 1-4 Kleinzschepa-Hohburg mit den dazugehörigen Längsprofilen.

Für diese Gashochdruckleitung beträgt die zu berücksichtigende Schutzstreifenbreite 4,0m (jeweils 2,0m rechts und links der Trasse).

Sofern in den übergebenen Bestandsplänen nicht anders angegeben, wurden die Rohrleitungen der MITNETZ GAS in einer Regeltiefe von

- 1,2m bei klassifizierten Straßen
- 1,0m bei sonstigen Straßen und



Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH

Postanschrift 06006 Halle (Saale) · Geschäftsanschrift Industriestraße 10 · 06184 Kabelsketal
T +49 345 216-0 · F +49 345 216-2311 · info@mitnetz-gas.de · www.mitnetz-gas.de · Geschäftsführung Ralf Hiernig
Dr. Adolf Schweer · Sitz der Gesellschaft Halle (Saale) · Registergericht Amtsgericht Stendal · HRB 5894 · Bankverbindung
Commerzbank AG Haale (Saale) · BIC COBADEFFXXX · IBAN DE79 8004 0000 0111 6201 02 · USt-ID-Nr. DE251538934

Ein Unternehmen der



Seite 2/3

- 0,8m bei Fußwegen
verlegt.

Weiterhin erhalten Sie unsere "Allgemeinen Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von Gasanlagen" zur verpflichtenden Beachtung.

Sollten aus objektiven Gründen die von MITNETZ GAS geforderten Mindestabstände nicht eingehalten oder die Schutzstreifenbereiche nicht freigehalten werden können, stimmen Sie sich unbedingt mit uns zu den dann notwendigen Sicherungsmaßnahmen ab.

Soweit unser Bestand betroffen ist, bitten wir Sie unseren Leitungsbestand in Ihre Pläne zu übernehmen und uns dann die Pläne und Querschnitte zu übergeben.

Sofern Umverlegungsmaßnahmen an unseren Anlagen erforderlich sind, bitten wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit unserem Haus, um die gesamten vorbereitenden Arbeiten zu tätigen und um Ihnen ein entsprechendes Kostenangebot zu erstellen bzw. Vereinbarungen abschließen zu können.

Versorgungsanlagen genießen Bestandsschutz. Sind aufgrund der geplanten Baumaßnahmen Veränderungen am Leitungssystem notwendig oder entstehen andere Aufwendungen, trägt der Verursacher sämtliche dafür anfallende Kosten, sofern in den vertraglichen Vereinbarungen nichts Anderes geregelt ist.

Zusätzlich erhalten Sie für unseren betroffenen Anlagenbestand die Daten im DWG-Format, Koordinatensystem ETRS89, Lagestatus 489.

Wir weisen darauf hin, dass die MITNETZ GAS keinerlei Gewährleistung für die übergebenen Angaben hinsichtlich Vollständigkeit, Aktualität und Genauigkeit in den Planwerken übernimmt. Bei Konvertierung von Daten in fremde Formate, muss grundsätzlich mit Datenveränderungen oder sogar mit Datenverlusten gerechnet werden. Außerdem wurden die beigegefügte Pläne ausschließlich zur Dokumentation der Anlagen der MITNETZ GAS erstellt und genügen deshalb nur den entsprechenden Genauigkeitsanforderungen.

Die Planinhalte besitzen keinen öffentlichen Charakter und nehmen bezüglich der Katasterdarstellung (sofern mitgeliefert) nicht am öffentlichen Glauben teil. Sie stellen in keiner Weise die Grundlage für rechtliche Handlungen dar.

Die Nutzung der Daten ist nur im Rahmen der von Ihnen angefragten Zwecke gestattet, eine Weitergabe der Daten oder Auskunftserteilung an Dritte wird nicht erlaubt. Die Weitergabe der Planwerke an Dritte ist nicht gestattet. Bei derartigen Anfragen hat der Nutzer grundsätzlich auf die MITNETZ GAS zu verweisen.

Die ggf. transparente Darstellung der Sparte Strom/Beleuchtung/Telekommunikation hat nur informativen Charakter. Leitungsauskünfte erhalten Sie bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH.

Seite 3/3

Da unser Anlagenbestand ständigen Änderungen und Erweiterungen unterliegt, hat diese Stellungnahme eine Gültigkeit von 2 Jahren ab Ausstellungsdatum.

Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt von diesem Schreiben unberührt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ingenieurbüro

Von: FMB-Stellungnahmen-PTI13-Leipzig@telekom.de
Gesendet: Montag, 22. Juni 2020 10:28
An: ingenieurbuero@ibglatzer.de
Betreff: AW: Thallwitz - Lossatal - Umstrukturierung Trinkwasserleitung
Anlagen: Hohburg.2.Bauabschnitt.pdf

Sehr geehrter Herr Glatzer,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Die Deckung unserer TK-Anlagen betragen in der Regel 0,4m – 0,6m im Gehwegbereich und 0,8m – 1,0m im Fahrbahnbereich.

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Sollten Sie erkennen, dass unsere Telekommunikationslinien verlegt werden müssen, setzen Sie sich bitte mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit uns in Verbindung, damit alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. In diesem Zusammenhang benötigen wir von Ihnen detaillierte Konfliktpläne. Wir informieren Sie bereits hiermit über unseren Kostenerstattungsanspruch für Ersatz oder Verlegung unserer Telekommunikationslinien entsprechend TKG § 75 bzw. nach dem Verursacherprinzip.

Eine Neuverlegung von Telekommunikationslinien ist zurzeit nicht geplant.

Mit freundlichen Grüßen
Lina-Marie Wick

*H/bearbeitet/Lossatal/TWL-Lossatal/Leitungsbearbeitung/
Telekom/Hohberg 2BA.pdf*

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Technik Niederlassung Ost
Lina-Marie Wick
PTI 13, Referentin PPB6
Kärnerstraße 66, 04288 Leipzig
+49 341 122 2110 (Tel.)
+49 170 3332754 (Mobil)
E-Mail: lina-marie.wick@telekom.de
www.telekom.de

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN - RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN.

Von: Ingenieurbüro <ingenieurbuero@ibglatzer.de>

Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 12:54

An: FMB Stellungnahmen PTI 13 Leipzig <FMB-Stellungnahmen-PTI13-Leipzig@telekom.de>

Betreff: Thallwitz - Lossatal - Umstrukturierung Trinkwasserleitung

Leitungsbestands- und Koordinierungsanfrage

Thallwitz – Lossatal – Umstrukturierung Trinkwasserleitung

1. BA zwischen Fernwasserleitung und Großschepa

2. BA zwischen Kleinzschepa und Hohburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Versorgungsverband Eilenburg – Wurzen hat das Ingenieurbüro J. Glatzer mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen bzgl. o.g. Baumaßnahme beauftragt.

Wir bitten Sie, gemäß den beiliegenden Übersichtslageplänen uns Ihren Leitungsbestand in Lage und Höhe als Lageplan im Maßstab 1 : 500 in Papierform sowie als DXF- und PDF-Datei per E-Mail mitzuteilen.

Die Baudurchführung ist für den Zeitraum 2021 / 2022 geplant.

Sollten Sie ebenfalls in diesem Gebiet als Leitungsträger ein Vorhaben planen, bitten wir um Abstimmung mit unserem Büro. Sind Ihrerseits keine Baumaßnahmen geplant, so teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit.

Wir bitten um Zusendung Ihrer Stellungnahme. Als Termin für die vorgenannte Unterlage haben wir uns den 29.06.2020 vorgemerkt.

Für Ihre Bemühungen vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer

Anlage

Übersichtslagepläne

Ingenieurbüro Straßen- und Tiefbau
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer
Auerbachstraße 2b – 04277 Leipzig
Tel.: 0341 – 3912174
Fax: 0341 – 3010674
E-Mail: ingenieurbuero@ibglatzer.de

Datenschutz: www.ibglatzer.de/datenschutz/

Ingenieurbüro

Von: Deutsche Glasfaser <deuscheglasfaser@klicon.nl>
Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 17:54
An: ingenieurbuero@ibglatzer.de
Betreff: DG-PLANAUSKUNFT-050348, Referenz: Thallwitz - Lossatal -
Umstrukturierung Trinkwasserleitung
Anlagen: DG-PLANAUSKUNFT-050348_map.gif

2.3A

Auskunft über die Lage von Glasfaser – Versorgungsanlagen

Hier: Am Kaolinsee, Lossatal, Germany

Sehr geehrte Damen und Herren,

im angefragtem Bereich:

Am Kaolinsee, Lossatal, Germany

befinden sich aktuell keine Versorgungseinrichtungen der Deutschen Glasfaser Netz Operating.

Für zukünftige Anforderungen von Planauskünften steht Ihnen auch unser Kontaktformular unter:

<https://www.deutsche-glasfaser.de/unternehmen/kontakt/planauskunft/>

zur Verfügung.

Für Ihre Anfrage bedanken wir uns und verbleiben

„Sind Trassenverlegungen notwendig, benötigt Deutsche Glasfaser mindestens 8 Wochen Vorlaufzeit.“

mit freundlichen Grüßen

Netzbetrieb Passiv

+49 (0) 2861 89060 721
planauskunft@deutsche-glasfaser.de
www.deutsche-glasfaser.de

Büro Borken
Am Kuhm 31
46325 Borken



Deutsche Glasfaser Netz Operating GmbH / Ostlandstraße 5 / 46325 Borken

Geschäftsführer: Joan F. Nieuwenhuis / Peter G. J. Kamphuis / Lambertus M. Meijerink
Sitz der Gesellschaft: Gronau / Amtsgericht, Coesfeld / HRB 13223 / Steuer-Nr. 307/5713/0905 / USt-IdNr. DE277024069

Diese E-Mail nebst deren Anhängen ist vertraulich. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, dürfen wir unverzüglich um Mitteilung an uns und Löschung dieser E-Mail nebst deren Anhängen aus Ihrem System bitten. Die Speicherungen, Fertigung von Kopien und/oder Weitergabe dieser E-Mail nebst deren Anhängen sind unzulässig. Die Haftung für den Inhalt dieser E-Mail nebst deren Anhängen und für Schäden an Ihrem System schließen wir aus.
This e-mail and its attachments are confidential. If you are not the intended addressee we kindly ask you to immediately inform us and delete this e-mail and its attachments from your system. The storage, copying and/or distribution of this e-mail and its attachments is forbidden. We exclude the liability for this e-mail and its attachments and for damages which your system might incur.

Powered by **Speer IT**