

21.11.2024

Aktenzeichen
174/2024 De-Ro

Bei Antwort/Rückfragen
bitte stets angeben!

Ersatzneubau Schule für Körperbehinderte "Schule an der Muldaue" - Los 1-25: Außenanlagen

Vergabe Nr. 174/2024 De-Ro

3.Version

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser 3. Version werden aufgrund von Bieteranfragen folgende
Formblätter verändert:

- Leistungsverzeichnis in pdf
(neu: „174 – Leistungsverzeichnis 3.Version.pdf“)
- Leistungsverzeichnis in gaeb
(neu: „174 – Leistungsverzeichnis 3.Version.x83“ und
„174 – Leistungsverzeichnis 3.Version.d83“)

Zur ergänzenden Erläuterung möchten wir Ihnen die Bieteranfragen und deren
Beantwortung zur Kenntnis geben:

Bieteranfrage vom 18.11.2024

Frage:

Bitte um Zusendung des Verlegeplanes A_D01-12?

Antwort:

Der Verweis auf den Verlegeplan sollte als Hinweis bei der Ausführung der
Pflasterarbeiten dienen. Dieser Verlegeplan wird erst mit den
Ausführungsunterlagen an den Auftragnehmer übergeben.

Da dieser Plan für die Kalkulation der Positionen nicht relevant ist, wurde
dieser Verweis in den neuen Leistungsverzeichnissen entfernt.

Rechtsamt

Sitz des Amtes

Rathaus, Zerbster Str. 4
06844 Dessau-Roßlau

Postanschrift

Stadt Dessau-Roßlau
Postfach 1425
06813 Dessau-Roßlau

Auskunft

Frau Zehle
Zi.: 456
Tel. 0340 204-2260
Fax 0340 204-2691360
ausschreibung@dessau-rosslau.de

Sprechzeiten

Alle Ämter

Di 08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.30 Uhr
Do 08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Bürgerbüro

Mo 08.00 – 16.00 Uhr
Di/Do 08.00 – 18.00 Uhr
Mi/Fr 08.00 – 12.00 Uhr
Sa* 08.00 – 12.00 Uhr
*jeden 2. und 4. Sa im Monat

Bankverbindung

Stadtparkasse Dessau

IBAN DE 62 8005 3572
0030 0050 00

BIC NOLADE21DES

Volksbank Dessau-Anhalt eG

IBAN DE 82 8009 3574
0001 1390 70

BIC GENODEF1DS1

Gläubiger-

Identifikationsnummer

DE 53ZZZ00000050425

Umsatzsteuer-ID

DE254917646

Bieteranfragen vom 20.11.2024

Frage 1:

Die in Pos. 2.15.9 ausgeschriebenen Beton-Fertigteile werden in Meter, 17 Meter, ausgeschrieben. Die Holzauflagen dazu werden in Stück ausgeschrieben, 17 Stück. Sind bei den Fertigteilen wirklich 17,0 Meter gemeint, oder sollen hier 17 Stück angeboten werden?

Antwort:

Richtig, in der Pos. 2.15.9 muss die Einheit „Stück“ lauten. Die Leistungsverzeichnisse wurden dementsprechend geändert.

Frage 2:

Zur Pos. 2.15.10 Holzlagen für Sitzwürfel ergibt sich nachfolgende Frage: sollen die Auflagen wirklich 250 cm lang sein? Liegt hier ein Fehler vor und sollten die Auflagen nicht 40 cm lang sein?

Antwort:

Hier liegt ein Fehler vor. Die Auflagen sollen 40 cm lang sein. Die Leistungsverzeichnisse wurden dementsprechend geändert.

Die übrigen Vergabeunterlagen bleiben unverändert.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die Unterlagen aus der 3. Version!

Geben Sie bitte umgehend der Zentralen Vergabestelle über das Portal www.eVergabe.de den Erhalt der Nachsendung zur Kenntnis!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Nicole Zehle
Zentrale Vergabestelle

.....
erhalten: Datum, Stempel, Unterschrift