



Versand über Vergabeplattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon 0351 488-	E-Mail über eVergabe.de	Datum 15.11.2024
-------------	---------------	-------------------	--------	----------------------	----------------------------	---------------------

Projekt: KITA Lohmener Straße 8, 01326 Dresden
Fachlos: Fachlos 305: Fenster/ Außentüren
Vergabenummer: 2024-65-00149

2. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

„... die LV-Texte der Außentüren sind mit der Vorgabe der Widerstandsklasse RC2 versehen und für die Verglasung VSG außen und innen. Da einige Türen Flucht- bzw. Panikfunktion haben sollen, ist eine Polycarbonatverglasung notwendig um bei Klasse RC2 diese Anforderungen zu erfüllen. Diese ist um ein vielfaches teurer als eine P4A Verglasung.

Kann daher bei den Außentüren mit der Widerstandsklasse RC2N (Beschlag RC2 nur andere Anforderungen an die Verglasung) und der Vorgabe VSG innen und außen gerechnet werden? Oder soll dort die sonst notwendige Polycarbonatverglasung eingerechnet werden?“

Diese beantworten wir wie folgt:

Bei den ausgeschriebenen Paniktüren nach DIN 179 mit Anforderung Einbruchschutzklasse RC2 muss die Verglasung des Türflügels so gewählt werden, dass die Kombination der Anforderungen nachweisbar abgedeckt wird. („Panikverglasung“)

Mit freundlichen Grüßen

Vogel
SB Vergabe

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDEF860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF
Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****