



- ### LEGENDE
- DN 200 PLANUNG - Zulauf/Entnahme DZ HB West Stadtgebiet Crimmitschau (Funktion Gegenbehälter)
  - DN 150 PLANUNG - Zulauf aus HB Mannichwalde (Funktion Durchlaufbehälter)
  - DN 150 PLANUNG - VW Kirchbergsiedlung/HB Gösau (DZ Druckminderung HB West)
  - DN 200 PLANUNG - Entwässerung HB (Überlauf/Entleerung)

### HINWEIS

Rohrmaterial erdverlegt: bis Entwäss.-schacht PEHD, PE 100, SDR 11  
 ab Entwäss.-schacht PP SN 10

± 0,00 = 281,65 NHN

**ACHTUNG:**  
 Bei den Darstellungen des Altbehälters bezüglich der  
 Sohl-/Wand- und Deckenstärken handelt es sich um Annahmen.

 <b>WASSERWERKE ZWICKAU</b>		Zur Bauausführung freigegeben	
<b>Mit der Region auf einer Welle</b> WWZ GmbH x Erlmühlenstr. 15 x 08066 Zwickau x Tel.: 0375/533-0 x Fax: 0375/533-291			
Planung		Name bearbeitet 13.06.24 geprüft 30.08.24	Unterschrift
Vorhaben HB Crimmitschau West		Projekt-Nr.: 2021-154 Bauteil / Art des Planes: erdverlegte Rohrleitungen Höhenplan	
Planungsphase Verdingungsunterlage		Maßstab: 1:50 Plan-Nr.: VU 10.01 Ersatz für:	
Lagebezeichnung SS89/UTM33 Höhenbezug DHHN 2016		Landkreis: Zwickau Stadt: Crimmitschau Gemarkung: Leitelschain	

Nur zur Information!

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur mit Zustimmung des Entwurfsverfassers gestattet!