

2. Bieteranfrage – Erläuterungen Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Instandsetzung Holzbrücke BW 18A über die Jahna im Zuge Poppitzer Landstr. S 87 in Riesa
Bauleistung: Rückbau Bestandsbrücke, Neubau Brücke aus Aluminium, Erdbau, Ausführungsplanung
Vergabenummer: O/B/48-1/2024
Ablauf Angebotsfrist: 28.11.2024, 11:40 Uhr


Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:	<p>Für die in Position 2.3.20 - 2.3.40 ausgeschriebenen Elastomerlager fehlen für die Kalkulation folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- max. vertikale Auflast- min. vertikale Auflast- Horizontallasten- Verschiebung in x- und y- Richtung- Verdrehung in x- und y-Richtung <p>Wir bitten um Nachreichung der Angaben.</p>
Antwort:	<p>Die anzusetzenden Lasten und resultierenden Verschiebungen ergeben sich nach der DIN EN 1991-2/NA Fuß-Radwegbrücken / Dienstfahrzeug.</p> <p>Aufgrund der Abhängigkeit der vom AN zu wählenden Überbaukonstruktion aus Aluminium können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben zu den ausgeschriebenen Elastomerlagern (Position 2.3.20 - 2.3.40) gemacht werden.</p>

Bitte diese Änderungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen



Anita Schwäbe
Sachbearbeiterin Vergabestelle