

3. Bieteranfrage – Erläuterungen Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Instandsetzung Holzbrücke BW 18A über die Jahna im Zuge Poppitzer Landstr. S 87 in Riesa
Bauleistung: Rückbau Bestandsbrücke, Neubau Brücke aus Aluminium, Erdbau, Ausführungsplanung
Vergabenummer: O/B/48-1/2024
Ablauf Angebotsfrist: 28.11.2024, 11:40 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:	Ein eloxiertes Grundmaterial kann nicht eingesetzt werden da die Brücke als ganzes verscheißt wird. Ein Eloxieren des gesamten Bauteils ist durch die Größe nicht möglich. Gehen wir recht in der Annahme, dass wir das Bauwerk auch lackiert anbieten können?
Antwort:	Der Aluminiumüberbau darf als lackierte Konstruktion angeboten werden.

Bitte diese Änderungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen



Anita Schwäbe
Sachbearbeiterin Vergabestelle