Gründach
Dachaufbau siehe DS 02.02
Attikaanschluss
siehe Detail SDS 01.01
Ausbildung Attika:
Dämmung an Innenseite und Oberseite:
DIN EN 13163 - EPS - 035 - B2 - 80
- Abdichtung siehe Detail 02.01, an Attika hochführen
- Holzbalk, gehobelt, d= wie vorh. 3cm
Attika-Abdeckblech aus Aluminium, Anschnitthöhe 20 cm
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe Anthrazit RAL 7016
Aufbau Kiesfeld:
siehe Detail DS 03.1
Ausbildung Attika:
Dämmung an Innenseite und Oberseite:
DIN EN 13163 - EPS - 035 - B2 - 80
- Abdichtung siehe Detail 02.01, an Attika hochführen
- Holzbalk, gehobelt, d= wie vorh. 3cm
Attika-Abdeckblech aus Aluminium, Anschnitthöhe 20 cm
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe Anthrazit RAL 7016
WDVS Fassade:
- Aufbauwert U = - 0,21 W/m²K)
- Anschluss Fenster siehe Detailschnitt SDS-04, SDS-05, S10-01
Aufbau:
1,5 cm Mineralischer Kratzputz mit Armierungsmittel mit Glasfasergewebe
18,0 cm Dämmung Mineralwolle, Dübel Befestigung
DIN EN 13162 - MW - WAB - DAD - A1 - 180
Klinkerriemchen Fassade:
- Anschluss Attika, Fenster, Sockel siehe Detailschnitte
SDS-05, S10-01, SDS-04
Aufbauwand U = - 0,21 W/m²K)
Aufbau:
1,4 cm Klinkerriemchen mit Fugenmörtel
ca. 0,5 cm Verlegemörtel, Silextiert
0,4-0,2 cm Armierungsschicht mit Bewehrungsgewebe
18,0 cm Dämmung Mineralwolle, Dübel Befestigung
DIN EN 13162 - MW - WAB - DAD - A1 - 180
Attika
Rollladen Fenster
Fassade
Gesamtbreite
Rollladenkasten
Tuer Oberlichte
Gebäudehöhe
Attika Hoehe
Rollladen Fenster
Fassade
Gesamtbreite
Rollladenkasten
Tuer Oberlichte
Gebäudehöhe
Attika Hoehe
+13.51 OK Attika
+13.27 OK Attika
+12.54 OK RD
+12.29 OK RD
+8.58 OK RD
+8.30 OK RD
+8.50 OK FFb EG
+8.18 OK RD
+4.78 OK RD
+4.50 OK RD
+4.30 OK FFb EG
+4.18 OK RD
+0.00 OK FFb EG
-0.27 OK RD
-0.32 OK RD
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Gelände Bestand
Gelände Bestand
Gelände Bestand