

Projekt:		21-870		ISP		Aktorenliste					
		SH2		ISP 0.02							
		Höltystraße 51									
		04289 Leipzig									
Nr	BMKZ	Betriebsmittel	Hersteller	Typ	Spannung	Leistung in kW	Drehzahl	Strom in A	An- steuerung	Einbauort	Bemerkung /Lieferant
RLT A1-03 Halle Zone III und IV											
1	RLT A1-03	Y01	Volumenstromregler ZL		24V				0...10V	20 Sporthalle	
2	RLT A1-03	Y02	Volumenstromregler AL		24V				0...10V	20.1 Geräte 1	
3	RLT A1-03	Y03	Volumenstromregler ZL		24V				0...10V	20 Sporthalle	
4	RLT A1-03	Y04	Volumenstromregler AL		24V				0...10V	20.2 Geräte 2	
RLT A1-04 Sanitär und Umkleide 1 und 2											
5	RLT A1-04	Y05	Volumenstromregler ZL		24V				0...10V	15 Umkleide Trainer 2	
6	RLT A1-04	Y06	Volumenstromregler AL		24V				0...10V	15 Umkleide Trainer 2	
7	RLT A1-04	Y21	Regelventil HK3.1		24V				0...10V	15 Umkleide Trainer 2	
RLT A1-05 Sanitär und Umkleide 3 und 4											
8	RLT A1-05	Y07	Volumenstromregler ZL		24V				0...10V	04 Umkleide Trainer 1	
9	RLT A1-05	Y08	Volumenstromregler AL		24V				0...10V	04 Umkleide Trainer 1	
10	RLT A1-05	Y22	Regelventil HK3.2		24V				0...10V	04 Umkleide Trainer 1	
ULKG U1-01 Klima Elektro-Raum											
10	ULKG U1-01	Q01	Innengrät	Kälte	230V/50Hz	0,3				08 ELT	