

Projekt:		21-870 SH2 Höltysstraße 51 04289 Leipzig		ISP ISP 0.03 im RLT-Gerät		Sensorenliste					
Lfd.	BMKZ		Betriebsmittel		Artikel-Nr.	Hersteller	Bereich	Messelement	Spannungsbereich	Einbauort	Bemerkungen
RLT A1-02		RLT A1 Sanitär/Umkleide									
1	RLT A1-02	B08	VL-Temperatur VE			-30...130°C		Passiv	HK Verteiler EG	Beistellung vom RLT Geräte­lieferant	
2	RLT A1-02	B09	RL-Temperatur VE			-30...130°C		Passiv	HK Verteiler EG		
3	RLT A1-02	F07	Rauchmelder ZL					24V	Dach		
4	RLT A1-02	F08	Rauchmelder AL					24V	Dach		
5	RLT A1-02	A2	Bedientableau Gerät					24V	11 Hallenwart		