

Projekt:			21-870		ISP		Sensorenliste		
			SH2		ISP 0.02				
			Höltystraße 51						
			04289 Leipzig						
Lfd.	BMKZ	Betriebsmittel	Artikel-Nr.	Hersteller	Bereich	Messelement	Spannungsbereich	Einbauort	Bemerkungen
Schaltschrankmeldungen-01									
1	1	B00	AUL Temp. Fühler				-30...130°C	Passiv	Nordwand
RLT A1-03 Halle Zone III und IV									
2	RLT A1-03	B01	Strahlungstemperaturfühler				-30...130°C	Passiv	20 Sporthalle mit Ballschutzgitter
3	RLT A1-03	B02	CO2 Fühler Kanal				0...2550ppm	Aktiv	20.1 Geräte 1
4	RLT A1-03	B03	Strahlungstemperaturfühler				-30...130°C	Passiv	20 Sporthalle
5	RLT A1-03	B04	CO2 Fühler Kanal				0...2550ppm	Aktiv	20.2 Geräte 2
RLT A1-04 Sanitär und Umkleide 1 und 2									
6	RLT A1-04	B21	VL Temp.Fühler HK3.1				-30...130°C	Passiv	15 Umkleide Trainer 2
7	RLT A1-04	B22	RL Temp.Fühler HK3.1				-30...130°C	Passiv	15 Umkleide Trainer 2
8	RLT A1-04	B23	Kanaltemp.-Fühler NE Zone IV				-30...130°C	Passiv	15 Umkleide Trainer 2
9	RLT A1-04	B05	Kombi Raumtemp.-/Feuchtefühler				0...50°C	Aktiv	18.1 Sanitär 1
10	RLT A1-04	B06					0...90%rF	Aktiv	
11	RLT A1-04	B07	Kombi Raumtemp.-/Feuchtefühler				0...50°C	Aktiv	17.1 Sanitär 2
12	RLT A1-04	B08					0...90%rF	Aktiv	
RLT A1-05 Sanitär und Umkleide 3 und 4									
13	RLT A1-05	B24	VL Temp.Fühler HK3.1				-30...130°C	Passiv	04 Umkleide Trainer 1
14	RLT A1-05	B25	RL Temp.Fühler HK3.1				-30...130°C	Passiv	04 Umkleide Trainer 1
15	RLT A1-05	B26	Kanaltemp.-Fühler NE Zone IV				-30...130°C	Passiv	04 Umkleide Trainer 1
16	RLT A1-05	B09	Kombi Raumtemp.-/Feuchtefühler				0...50°C	Aktiv	06.1 Sanitär B3
17	RLT A1-05	B10					0...90%rF	Aktiv	
18	RLT A1-05	B11	Kombi Raumtemp.-/Feuchtefühler				0...50°C	Aktiv	07.1 Sanitär B4
19	RLT A1-05	B12					0...90%rF	Aktiv	
ULKG U1-01 Klima Elektro-Raum									
20	ULKG U1-01	S01	Rep.Schalter AE1				230V/3~/50Hz	Dach	4-polig mit Hilfskontakt
21	ULKG U1-01	B30	Raumtemperaturfühler				-30...130°C	Passiv	08 ELT Elektroraum