



NHXMH-J 5 x 10 mm²	NHXMH-J 3 x 2,5mm²	NHXMH-J 3 x 2,5mm²	NHXMH-J 3 x 2,5mm²	NHXMH-J 3 x 2,5mm²	NHXMH/N2XH- 3 x 2,5 / 6mm²	NHXMH/N2XH- 3 x 2,5 / 6mm²
Einspeisung von GHV-8	gDL/BL 20 Sporthalle	gDL/BL 20 Sporthalle	gDL/BL Anbau	gDL/BL Anbau	gDL Außenbereich	gDL Außenbereich

Planverfasser: Ingenieurbüro für Elektrotechnik U. Tüngler Etka-André-Straße 13 06116 Halle (Saale) Tel. 0345 / 2031064 * Fax 0345 / 2031070 * Mail: post@ibtuengler.de				Bauherr: Stadt leipzig Amt für Gebäudemanagement Abt. Projektmanagement, 04092 Leipzig				ELEKTROTECHNISCHE ANLAGE Hauptverteilung Notbeleuchtung - HVN ÜBERSICHTSSCHALTPLAN			
				Objekt: Neubau einer Zweifeldsporthalle Höltystraße 51, 04289 Leipzig				Ausführungsplanung - LP 5			
Index	Änderung	Datum	Name								
				Bearb.	19.06.2023	Tüngler	Projekt-Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Blatt	von	
				Gepr.	19.06.2023	Tüngler	4655	002367g002 01 5 E SC 03	1	1	