

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter / Teilnehmer

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und  
Treuhänderischer Entwicklungsträger  
der Landeshauptstadt Dresden

Königsbrücker Straße 17  
01099 Dresden

Ihr Zeichen, Unser Zeichen

GYMLEO

Bearbeiter\*in

Marie-Luise Kunze /mlk

Kontakt

+49 351 49473-824  
GYMLEO@stesad.de

Datum

19.11.2024

**Projekt: Neubau Gymnasium LEO (Linkselbisch Ost) in Dresden**  
**Vergabenummer: 153\_STE\_06-2024-0048,**  
**Los 505 Innenhöfe, Dachbegrünung**  
**Bieteranfragen 01**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des Angebotsverfahrens zum **Los 505 Innenhöfe, Dachbegrünung** des o. g. Bauvorhabens erfolgten folgende Bieterückfragen:

**Anfrage 1:**

***In den uns zur Verfügung stehenden Plänen geht nicht hervor, welche Kabellängen von den Lichteisten/ Bodeneinbaustrahlern bis zum nächsten Anschlußpunkt zu berechnen sind.***

Antwort 1:

Die notwendigen Kabellängen je Innenhof und auf den Terrassen sind dem LV zu entnehmen.

**Anfrage 2:**

***Wir bitten um die Angabe zur Abriebfestigkeit der Bodeneinbaustrahler und Lichteisten.***

Antwort 2:

Folgende Abriebfestigkeiten sind erforderlich:

- Bodeneinbaustrahler: Stufe 2,
- Lichteisten: Stufe 5.

Telefon: +49 351 49473-0  
Telefax: +49 351 49473-60

E-Mail: [info@stesad.de](mailto:info@stesad.de)  
[www.stesad.de](http://www.stesad.de)

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46  
BIC: OSDD DE 81 XXX

Geschäftsführer  
Axel Walther

Aufsichtsratsvorsitzender  
Stephan Kühn  
Amtsgericht Dresden HRB 6245  
St-Nr. 202/120/03051

**Anfrage 3:**

**Wir bitten um weitergehende Angaben zur Befestigung der genannten Lichtquellen.**

Antwort 3:

Die Bodeneinbaustrahler werden in das Substrat eingebaut gem. Herstellerangaben "wie in Erde". Die Lichtleisten befinden sich zwischen 4,2 cm hohen Betonplatten, die auf einem Alugestell liegen. Dort können diese befestigt werden.

**Wir bitten Sie keine Änderungen, Ergänzungen oder Streichung des LV-Textes vorzunehmen und dieses Schreiben als Nachweis zur Berücksichtigung bei der Angebotskalkulation dem Angebot beizulegen.**

i. A.



.....  
STESAD

.....  
Bestätigung Bieter  
(Datum/ Stempel/ Unterschrift)