

Landkreis Leipzig | Landratsamt | 04550 Borna

Internet: www.landkreisleipzig.de

An alle Interessenten im Vergabeverfahren

Amt: Haupt- und Personalamt |
Vergabestelle

Bearbeiter/in: Herr Selig-Lohse

Tel.
Fax
E-Mail:

Dienstgebäude:
Borna | Stauffenbergstr. 4 | Haus 2

Öffnungszeiten:

Di 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 18:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr außer Sozialamt
zusätzlich Mo u. Mi 08:30 – 12:00 Uhr
Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle

Ihr Zeichen	Mein Zeichen	Datum
	10170/045.022/SELO	11.11.2024

Bewerber-/Bieterinformation Nr. 1

Vergabenummer: LKL-LuK-2024-0029

Offenes Verfahren – Dokumentationszentrum - Los 423 Raumlufotechnische Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zur eingegangenen Bieterfrage erhalten Sie folgende Antwort:

Frage 1: Im Leistungsverzeichnis sind die Positionen 03.34 - 03.38 im Kurztext mit Schalldämpfer (+SD) ausgeschrieben. Im Langtext wird dieser nicht erwähnt.

03.34
Konstant-Volumenstromregler DN 100, +SD

zum Vergleich die Positionen 03.39 - 03.41
03.39
Variabel-Volumenstromregler DN 100, +SD
Variabel-Volumenstromregler DN 100, +SD
inklusive Schalldämpfer (+SD) als herstellereitiges Zubehör
zum Volumenstromregler.

Wir bitten um Ihre Information, ob diese Positionen 3.34 - 3.38 nach Kurztext oder Langtext angeboten werden sollen.

Antwort 1:

Volumenstromregler +SD - Differenz zwischen KT und LT

Die Positionen 03.34

Konstant-Volumenstromregler DN 100, +SD sind inkl. des Zubehörs mit beidseitiger Lippendichtung und Rohrschalldämpfer anzubieten.

Der Schalldämpfer soll folgende techn. Parameter besitzen:

Baulänge: 0,5 m
Packungsstärke: 50 mm

Tel. : +49 (3433) 241-0 oder +49 (3437) 984-0
Fax : +49 (3433) 241-1111
E-Mail : info@lk-l.de

Steuernummer: 238/149/04849 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000068714
Betriebs-Nr.: 05403393
Gemeindenkennziffer: 14729000

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig IBAN DE32 8605 5592 1010 0202 81
Sparkasse Muldentale IBAN DE05 8605 0200 1010 0000 86

BIC WELADE8LXXX
BIC SOLADES1GRM

Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie De-Mail unter demail.landkreisleipzig.de

Diese Präzisierung gilt ferner auch für die Positionen 03.35 - 03.41.

Frage 2: Unseren Erachtens nach doppeln sich die Positionen 08.11 und 08.17, auch hier bitten wir um Ihre Information.

08.11 Hygieneuntersuchung gem. VDI 6022

Prüfung der neuerrichteten zuvor beschriebenen Lüftungstechnischen Anlage und Anlagenteile durch einen bauaufsichtlichen anerkannten Sachverständigen. Es ist eine Hygieneinspektion und Erstbewertung gem. den Vorgaben der VDI 6022 durchzuführen und zu protokollieren, einschl. Abklatschproben, notwendiger Zwischenabnahmen und Stellung der notwendigen Fachkräfte für die Durchführung der Untersuchung. Es sind mindestens 3 Proben je Anlage (Lüftungsanlage, Splitkälteanlagen) zu nehmen.

- einschl. Kosten für Sachverständigen

08.17 Prüfung nach VDI 6022

Hygieneuntersuchung / Erstbewertung gem. VDI 6022

Prüfung der neuerrichteten zuvor beschriebenen Lüftungs - Kältetechnischen Anlagen und Anlagenteile durch einen bauaufsichtlichen anerkannten Sachverständigen. Es ist eine Hygieneinspektion und Erstbewertung gem. den Vorgaben der VDI 6022 durchzuführen und zu protokollieren, einschl. Abklatschproben, notwendiger Zwischenabnahmen und Stellung der notwendigen Fachkräfte für die Durchführung der Untersuchung. Es sind mindestens 3 Proben je Anlage zu nehmen.

- einschl. Kosten für Sachverständigen

Antwort 2:

Hygieneabnahme – Doppelung Pos. 08.11 und 08.17

Das stimmt, dass es hier eine inhaltliche Doppelung im LV enthalten ist.

Hier war der Ansatz einem bauablaufbedingten mehrfachen Abnahmetermin, je nach Fertigstellung der Anlagen zu berücksichtigen.

Nach Überprüfung der Texte bitten wir folgende Präzisierung zu berücksichtigen:

- Pos. 08.11 entfällt

- Pos. 08.14 ist anzubieten.

Das Leistungsverzeichnis wurde entsprechend überarbeitet und wird in der neuen Version 2 der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass vorliegend eine Änderung der Vergabeunterlagen erfolgt und hierfür die neue **Version 2 ausgegeben wird. Die Abgabe der Angebote ist hiernach ausschließlich auf Basis der vorgenannten, neuesten Version der Vergabeunterlagen zulässig. Dies gilt auch für Lose, in denen keine Änderungen erfolgen. Bereits eingereichte Angebote auf Basis der alten Vergabeunterlagen ziehen Sie bitte unverzüglich, d.h. vor Ablauf der Angebotsfrist, im Bietercockpit zurück und reichen diese auf Basis der aktuellen Version der Vergabeunterlagen vollständig neu ein.**

Angebote, die auf Basis veralteter Versionen der Vergabeunterlagen eingereicht wurden, werden zwingend vom Verfahren ausgeschlossen.

Neben einer externen Hinweis-E-Mail und Bietercockpit-Nachricht erfolgt im Bietercockpit hierzu ergänzend eine zu beachtende Hinweismeldung.

Bitte beachten Sie, dass die vorgesehene Frist für die Einreichung von Bewerber-/Bieterfragen am

25.11.2024, 24.00 Uhr endet.

Bewerber-/Bieterfragen sind gemäß den „Zusätzlichen Informationen“ der EU-Auftragsbekanntmachung ausschließlich in Textform über den Vergabemanager (eVergabe-Plattform - Bieterpostfach des AI-Bietercockpits) einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Selig-Lohse
Sachbearbeiter

***** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. *****