

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Neubau Innovation Hub"
Los 308 Fassadenarbeiten Aluminium

Runde 1

Stand 14.11.2024

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

lfd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	Frage 1) Auf Seite 24-26 sind Glastypen angegeben. Es fehlt die zu kalkulierende Glasdicke der Einzelscheiben. Diese sind von der ausschreibenden Stelle anzugeben.	Eine Vorgabe/Festlegung der Scheibendicken erfolgt nicht. Im Leistungsverzeichnis ist unter den "Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen" ausgeführt: " Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach DIN und den Bemessungstabellen des Glasherstellers zu ermitteln".