

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Neubau Innovation Hub"
Los 308 Fassadenarbeiten Aluminium

Runde 2

Stand 15.11.2024

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	Frage 1) Auf Seite 24-26 sind Glastypen angegeben. Es fehlt die zu kalkulierende Glasdicke der Einzelscheiben. Diese sind von der ausschreibenden Stelle anzugeben.	Eine Vorgabe/Festlegung der Scheibendicken erfolgt nicht. Im Leistungsverzeichnis ist unter den "Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen" ausgeführt: " Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach DIN und den Bemessungstabellen des Glasherstellers zu ermitteln".
2	Hinweis	Es wurde eine neue Version der Vergabunterlagen erzeugt. Es wurden die Ausführungsfristen geändert: Als neuer Beginn der Werk- und Montageplanung wurde der 31.03.2025 festgelegt. Das Ausführungsende der Werk- und Montageplanung ist 30.05.2025. Danach erfolgt die Prüfung dieser. Das FB 214 wurde angepasst sowie der Bauvertrag.