

## **Sanierung Altes Amtsgericht, Los 1 - Baumeisterarbeiten**

Öffentliche Ausschreibung VOB/A,

Vergabe-ID: 3064408

Vergabenummer: 469/2024

### **Beantwortung Bieterfragen vom 07.11.2024:**

#### Frage:

„Pos. 2.13.10 Demontage Installation

Diese Position ist so nicht kalkulierbar und entspricht nicht der VOB A! „Der Umfang der Arbeiten wird vor Ort durch die Bauleitung festgelegt“, es ist nicht bekannt, was die Bauleitung festlegen wird. „Abrechnung nach Quadratmeter“ – Grundfläche? Wand- Boden- und Deckenfläche? Unterputzleitungen? Unterputzdosen?

Bitte eindeutig definieren!“

#### Antwort:

Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter. Dies beinhaltet die Raumfläche inkl. Böden, Wänden und Decken. Für die Kalkulation der Demontearbeiten kann eine typische Büronutzung angenommen werden. Unter typischer Büronutzung kann von 2 bis 4 Leuchtenkörpern je Raum, Versorgung der Arbeitsplätze mittels Brüstungskanal, sowie Schalmöglichkeiten der Beleuchtung an der Tür ausgegangen werden. Vereinzelt Steckdose / Netzwerkdosen an den Wänden sind ebenfalls inkl. unter Putz Komponenten zu demontieren. Kabelanlagen wo ersichtlich und im Zuge der Baumaßnahme erforderlich sind zurück zu bauen.

#### Frage:

„Pos. 2.15.30 Rollregalzeile

Abgesehen von der Tatsache, daß diese Position nicht zu den Baumeisterarbeiten gehört, ist Ausführung und Farbgebung zu beschreiben. Bitte Typ und Farbe angeben, andernfalls entspricht diese Position nicht der VOB A.“

#### Antwort:

Farbgebung: nach Wahl AG, analog Standartfarbkarte des Herstellers

Frage:

„Pos. 3.8.100 Herstellung Auflager  
Bitte Länge / Breite / Höhe angeben!“

Antwort:

Maße: Länge / Breite / Höhe ca. 20 x 25 x 25 cm

Frage:

„Pos. 7.30 Anpassungsarbeiten Gesimsblech  
Bitte Leistungen näher definieren und Maße angeben!“

Antwort:

Seitlich gelagertes Gesimsblech auf Sandsteingesims fachgerecht wiedermontieren.  
Inkl. Anpassungsarbeiten.  
Inkl. Anschluss an Bestandsmauerwerk und Verfugungsarbeiten.

Material: Titanzink

Lagerort: Innenhof altes Amtsgericht

Maße: Länge ca. 2,50 m, Tiefe ca. 15 cm in Abwicklung



Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle