



Fachwerkgiebel West




Fachwerkgiebel Ost



Fachwerkinstandsetzung durch Ersatz stark geschädigter bzw. zerstörter Elemente. Bauteile ohne oder mit geringfügigen Schäden können bei der zimmermannsmäßigen Instandsetzung wiederverwendet werden. Zum Ersatz von Fachwerkelementen müssen die Ausfachungen rückgebaut werden. Der dargestellte Instandsetzungsumfang resultiert aus den festgestellten Schäden in den einsehbaren Bereichen. Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten oder nach Rückbau der Innenputzflächen können weitere Schäden auftreten, was zu einer Erweiterung der erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen führen kann. Weiterhin sind die statisch-konstruktiven Anforderungen des Tragwerkplaners bei der Fachwerkinstandsetzung zu beachten.

Lageplan



Legende

Fachwerkelemente

- Ersatz oder Rückschnitt Bauteil mit Angabe der RS-Länge
- Reparatur / Holzergänzung / Verstärkung
- Chemischer Holzschutz an verbleibenden Holzbauteilen und bei Balkenstümpfen mit zimmermannsmäßiger Instandsetzung, Holzoberflächen gründlich reinigen, Entfernung vermullter Holzbereiche, Behandlung Auflagerbereiche mit einem für den Verwendungszweck geeigneten Holzschutzmittel im Injektions- und Streichverfahren
- Bekämpfung EH Mauerwerk nach Vorgabe Behandlung Mauerwerk mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Schwammspermmittel in einem Sicherheitsbereich von 1,5 m in alle Richtungen ab der Befallsgrenze gemäß DIN 68800-4.

DEKRA Automobil GmbH Industrie, Bau und Immobilien Am Junkerswerk 1 06847 Dessau-Roßlau		 FON 0340 / 55 05 216 FAX 0340 / 55 05 206 MAIL dietmar.pohl@dekra.com
Objekt: Westendorf 38 38820 Halberstadt		
Inhalt: Instandsetzungsmaßnahmen Fachwerkfassaden Ost und West		
Bearbeitet: Dietmar Pohl	Bearbeitet:	Plan übernommen von: Konstruktionsskizze unmaßstäblich
Datum: 18.04.2023	Maßstab: unmaßstäblich	Bl.-Nr.: <div>III</div>