



# Fachwerkfassade Süd



Fachwerkinstandsetzung durch Ersatz stark geschädigter bzw. zerstörter Elemente. Bauteile ohne oder mit geringfügigen Schäden können bei der zimmermannsmäßigen Instandsetzung wiederverwendet werden. Zum Ersatz von Fachwerkelementen müssen die Ausfachungen rückgebaut werden. Der dargestellte Instandsetzungsumfang resultiert aus den festgestellten Schäden in den einsehbaren Bereichen. Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten oder nach Rückbau der Innenputzflächen können weitere Schäden auftreten, was zu einer Erweiterung der erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen führen kann. Weiterhin sind die statisch-konstruktiven Anforderungen des Tragwerkplaners bei der Fachwerkinstandsetzung zu beachten.





## Lageplan



### Legende



## Fachwerkelemente

- |   |   |
|---|---|
|  | Ersatz oder Rückschnitt Bauteil mit Angabe der RS-Länge   |
|  | Reparatur / Holzergänzung / Verstärkung   |
|  | Chemischer Holzschutz an verbleibenden Holzbauteilen und bei Balkenstümpfen mit zimmermannsmäßiger Instandsetzung, Holzoberflächen gründlich reinigen, Entfernung vermulmter Holzbereiche, Behandlung Auflagerbereiche mit einem für den Verwendungszweck geeigneten Holzschutzmittel im Injektions- und Streichverfahren |
|  | Bekämpfung EH Mauerwerk nach Vorgabe Behandlung Mauerwerk mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Schwammsperrmittel in einem Sicherheitsbereich von 1,5 m in alle Richtungen ab der Befallsgrenze gemäß DIN 68800-4.  |

DEKRA Automobil GmbH  
Industrie, Bau und Immobilien  
Am Junkerswerk 1  
06847 Dessau-Roßlau



FON 0340 / 55 05 216  
FAX 0340 / 55 05 206  
MAIL [dietmar.pohl@dekra.com](mailto:dietmar.pohl@dekra.com)

Objekt: Westendorf 38  
38820 Halberstadt

Inhalt: Instandsetzungsmaßnahmen  
Fachwerkfassade Süd

Bearbeitet:  
Dietmar Poh

	Bearbeitet:
--	-------------

Plan übernommen von: Konstruktionsskizze unmaßstäblich
---

Datum:  
18.04.2023

Maßstab:	unmaßstäblich
----------	---------------

Bl.-Nr.:	I
----------	---