



**LANDKREIS
WITTENBERG**

DER LANDRAT

Landkreis Wittenberg | Postfach 10 02 51 | 06872 Lutherstadt Wittenberg

über Vergabeplattform eVergabe.de

an alle Teilnehmer

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Offenes Verfahren – Vergabe-Nr. O 163/24 B

Los 17 - Klinkerfassade

Neubau Kreisarchiv, Kurfürstenring 31, 06886 Lutherstadt Wittenberg

hier: Bieterinformation Nr. 5 - Hinweise zur Korrosionsbeständigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorliegenden Ausschreibung wurde seitens eines Interessenten Folgendes gefragt:

Frage:

Gemäß LV sind die Fassadenbefestigungen des Titels 01.06. in der Korrosionsbeständigkeit CRC I-V beschrieben. Da die Korrosionsbeständigkeit einen massiven Einfluss auf den Materialpreis hat, bitten wir um Präzisierung welche Korrosionsbeständigkeit zu kalkulieren ist. Aufgrund der Lage des Objektes gehen wir davon aus, dass die Korrosionsbeständigkeit CRC III ausreichend ist.

Antwort:

Wir stimmen der Reduzierung der Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von CRC-IV auf CRC-III zu.

Ich bitte Sie um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Veronika Kunkel
Zentrale Vergabestelle

*** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. ***

FD Bauordnung und Regionalentwicklung



Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg



Frau Kunkel
Zimmer-Nr.: A2-31



03491 806-2831



03491 806-2892



vergabestelle@landkreis-wittenberg.de
E-Mail nur für formlose Mitteilungen ohne
elektronische Signatur

USt-Nr: DE237927434

Mein Zeichen: O 163/24 B
(bei Antwort bitte angeben)

Datum: 11.12.2024