

Neubau Feuerwehr Walkenried

Los 3 – Fenster und Außentüren Vergabenummer 2024-FW-WALK-03

Nachschreiben Nr. 3 – Beantwortung von Bieterfragen

Am 19.11.2024 wurde der Vergabestelle die nachfolgend wiedergegebenen Fragen übermittelt. Die Fragen werden in fortlaufender Nummerierung (zur bereits mit dem Nachschreiben Nr. 1 beantworteten Frage) wiedergegeben. Die Antworten der Vergabestelle sind darunter **farbig** gekennzeichnet.

2. Frage

„Guten Tag,

ich habe Frage zu Pos. 2.3. Können wir ein Kippfenster vorschlagen, aber eines, das sich von oben öffnet? wie Standard?

und nur zur Info: Fenster aus Pos. 2.6 Leider können wir nicht aus Kunststoff herstellen. Wir schlagen Ihnen ein Fenster aus Kaltaluminium vor.“

Die Fenster der Pos. 2.3 sind Oberlichter in der Fahrzeughalle. Die Fensterbank dieser Fenster liegt in rd. 4,8 m Höhe. Bei diesem Kippfenster wird zwingend ein Oberlichtöffner benötigt.

Pos. 2.6 „Durchreiche“: Es handelt sich hier um ein untergeordnetes Fenster. Sie können auch Kaltaluminium anbieten.

3. Frage

„was meinen Sie mit "bodengleich" Fenster Element?

diese Fenster soll Alumat Schwelle (0mm) bekommen, oder flache Schwelle (2mm)?“

Wir nehmen an, Ihre Frage bezieht sich auf die Pos. 2.7 „Fensterelement, bodengleich...“? „Bodengleich“ heißt in diesem Zusammenhang „keine Brüstung“. Das hier beschriebene Element hat mittig eine Tür, rechts und links der Tür sind Festverglasungen. Das Element bekommt ein Bodeneinstandsprofil von 150 mm Höhe. Schwellen im Türbereich bis 20 mm Höhe sind ok.

für die Vergabestelle

20.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer