

Neubau Feuerwehr Walkenried

Los 4 – Tore

Vergabenummer 2024-FW-WALK-04

Nachschreiben Nr. 3 – Beantwortung einer Bieterfrage

Am 11.11.2024 wurde der Vergabestelle die nachfolgend wiedergegebenen Fragen übermittelt. Die Frage wird nachfolgend in fortlaufender Nummerierung (zu den bereits beantworteten Fragen) wiedergegeben. Die Antworten der Vergabestelle ist darunter **farbig** gekennzeichnet.

21. Frage

„... ich beziehe mich auf Position 2.4 Ihres Leistungsverzeichnisses.

Nach Rücksprache mit ... [einem Hersteller] ist die gewünschte Ausführung des Tores mit Schlupftür nicht möglich.

Das Tor könnte nur mit einem durchgehenden Verglasungsrahmen in der 2. Sektion von unten ausgeführt werden.

Eine Kombination von Verglasungsrahmen rechts und links neben dem PU-Türelement ist nicht möglich.

Welche Ausführung soll hier angeboten werden ?

1x PU-Sektion / 5x Verglasungsrahmen oder 2x PU-Sektion / 4x Verglasungsrahmen.“

Bitte nehmen Sie bzgl. der Preisbildung der Pauschale in Pos. 2.4 auf:

4 Tore, ohne Schlupftür, mit 5 Verglasungsrahmen

2 Tore, mit Schlupftür, mit 3 Verglasungsrahmen oberhalb der Tür und 2 Einzelsegmenten (rechts/links) in Höhe des oberen Türdrittels der Schlupftür

für die Vergabestelle

11.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer