

Neubau Feuerwehr Walkenried

Los 9 – Innentüren

Vergabenummer 2024-FW-WALK-09

Nachschreiben Nr. 2 – Beantwortung einer Bieterfrage

Am 20.11.2024 wurde der Vergabestelle die nachfolgend wiedergegebene (erste) Frage übermittelt:

1. Frage

„Nach der LV Pos. 2.01 sollen alle Türen Schallschutzklasse II, 32 dB
Rauchschutz DIN 18095: dicht schließend

- 1.) Sollen alle Türen der Hauptposition Schallschutzklasse II sein oder ohne Schallschutzklasse?
- 2.) Sollen alle Türen der Hauptposition Rauchschutz nach DIN 18095 oder dicht schließend sein?

So wie Ausgeschrieben wären alle Türen mit Zulassung , Türschließer, absenkbaren Bodendichtungen und RS Verglasung???”

Antwort der Vergabestelle:

zu 1.)

Alle Türen der Hauptposition bitte in SSK II anbieten.

Zu 2.)

Die Benennung der DIN 18095 im Zusammenhang mit dieser Tür ist ein Irrtum unsererseits. Die Türen der Hauptposition benötigen lediglich eine 3-seitige Dichtung, so dass sie als „dicht schließend“ angesehen werden können. Aus diesem Grund sind auch keine absenkbaren Dichtungen erforderlich und auch keine RS-Verglasung o. ä. Auch OTS sind in diese Pos. nicht einzurechnen – diese sind in gesonderten Pos. des LV's enthalten.

für die Vergabestelle

20.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer