

## **Neubau Feuerwehr Walkenried**

### **Los 9 – Innentüren**

**Vergabenummer 2024-FW-WALK-09**

### **Nachschreiben Nr. 3 – Beantwortung einer Bieterfrage**

---

Am 21.11.2024 wurde der Vergabestelle die nachfolgend wiedergegebene Frage übermittelt (fortlaufende Nummerierung zur bisherigen Frage):

#### **2. Frage**

„Zu 1.) Alle Türen der Hauptposition bitte in SSK II anbieten ( Antwort Auftraggeber vom 20.11.2024

Für die SSK II ist eine absenkbare Bodendichtung notwendig aber diese soll nicht montiert werden.

Im weiteren ist eine SSK II für WC Türen und Nebenräumen nicht notwendig. Röhrenspantüren sind für diese Anforderungen mit 3 teiligen Bänder ausreichend und Objektbeschlägen.

Wie soll es nun werden?????“

#### **Antwort der Vergabestelle:**

Ihre erste Bieteranfrage haben wir so verstanden, ob absenkbare Bodendichtungen (wie bei RS-Türen) üblich notwendig sind. Wir haben in Sachen DIN 18095 geantwortet, dass die Türen lediglich dichtschießend sein müssen.

Absenkbare Bodendichtungen für die Erreichung der SSK II sind von der vorstehenden Aussage ausgenommen. Auch wenn es aus Ihrer Sicht nicht notwendig ist, WC-Türen und Nebenraumtüren in der SSK II auszuführen, bitten wir doch, genau das so anzubieten.

für die Vergabestelle

21.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer