Bauanfang
2.BA

Albert-Einstein-Str.

Karl-Günzel-Str.

Max-Planck-Str.

Albert-Einstein-Straße

Straßenbau Max-Planck-Straße o.a.B.

Detail 1

Detail 2

AP 9342 3

LP 7

LP 8

LP 9

LP 10

ZAS Bozsh-Telekom

Straßenguerung
3x DN160 i.P.

AZM240/150 1kV i.P.

NAYY-J 4x150 1kV i.P.
ÜM150/70 1kV i.P.
AZM240/150 1kV i.P.
offene BW 0,8m tief

NAYY-J 4x150 1kV i.P.
3xSR DN125 i.P.
offene BW 1,2m tief

NAYY-J 4x150 1kV i.P.
ÜM150/70 1kV i.P.
offene BW 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
NAYY-J 4x240 1kV i.P.
offene BW 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
NAYY-J 4x240 1kV i.P.
NAYY-J 4x240 1kV i.P.
in Gehweg, 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
NAYY-J 4x240 1kV i.P.
3xSR DN160 i.P.
in Gehweg, 1,2m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
ÜM240/120 1kV i.P.
offene BW 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
in Gehweg, 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
in Gehweg, 0,8m tief

NAYY-J 4x240 1kV i.P.
ÜM240/120 1kV i.P.
offene BW 0,8m tief

Lage ungenau

Freiberg

KV 27
Albert-Einstein-Str./Karl-Günzel-Str.

11000

23000

31000

Entwurf-/ Genehmigungsplanung

Engineering und Planung

SSS Energietechnik und Netzservice GmbH

Hauptsitz
Rosa-Luxemburg-Straße 72
06773 Gräfenhainichen
Tel.: +49 (0)34953 2682-0
Fax: +49 (0)34953 2682- 98
E-Mail: info@sss-ens.de
Internet: www.sss-gruppe.de

Planungsbüro
09661 Hainichen
Zu den Eichen 1
037207 668916

Freiberg A.-Einstein-Str.

Koord. Straßenbau BA2

Auftraggeber

Stadtwerke
Freiberger Stromversorgung GmbH
Poststraße 5
09599 Freiberg
E-Mail: info@stadtwerke-freiberg.de

Bearbeitungsstand	23.10.2024	Blatt u. Format	A3_2.BA_A1q_kor
Ansprechpartner	Thümer, Sven	Maßstab	1:250
Projektnummer AG		MRSS0AG1UA5	
Projektnummer AN		6020733	

Leitung — Bestand — Planung
Mittelspannungskabel
Mittelspannungsfreileitung
Niederspannungskabel
Niederspannungsfreileitung
Straßenbeleuchtungskabel
Straßenbeleuchtungsfreileitung
Erdung
LWL-Leitung
Schutzrohr
Demontage

Lage ungenau - grafisch übernommen
Trinkwasser
Abwasser
Gas
Telekommunikation

Regelverlegetiefe Gräben
Anliegerstraßen ohne Gehwege, Gärten, sonstige Flächen b/t 0,3m/0,6m
Straßenkreuzung b/t 0,4m/0,8m
land- und forstwirtschaftlichen Fläche b/t 0,4m/0,8m bis 0,6m/1,2m
Die Lagetoleranzen sind, sofern im Lagetext nicht eingeschränkt, einzuhalten. Abweichungen gemäß Vorgaben aus TOB-Verfahren sind einzuhalten.
Die Flurstücksgrenzen wurden grafisch aus der Flurkarte übernommen und dienen nur zu Übersichtszwecken. Eingezeichnete Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation etc.) sind nur zur Orientierung und gelten nicht als Schachtscheinauskunft. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Symbolik
Erder
A-Mast
Betonmast
Doppel-Betonmast
Doppel-Holzmast
Gittermast
Holzmast
Muffe
Kabelverteiler
Netzanschluss
Leuchtstelle
SBI-KVS

Trafostation neu (Kompaktbauweise)
Vorderseite
Stationskörper
Schutzstreifen

HGJ RPE-WD 2 1