



Anschluss Blatt 1

Legende

Kabel NYY-J 5x2,5 mm² im Kabelschutzrohr
PE-HD 63 mit Trassenwarnband

Kabel NYY-J 5x16 mm² im Kabelschutzrohr
PE-HD 110x3,5 mit Trassenwarnband

Lichtsteele Kora L IV/10 LIN, Leipziger Leuchten
Leuchtmittel: LED 33 W, 5.000 lm, 3.000 K
Leuchte: Dimmung, Ja
Farbe: DB 703, Eisenglimmer
Gesamthöhe: 4,2 m

Pylon
Lichtsteele Kora Nova III, Leipziger Leuchten
Leuchtmittel: LED 33 W, 5.000 lm, 3.000 K
Leuchte: Dimmung, Ohne
Farbe: DB 703, Eisenglimmer
Gesamthöhe: 4,2 m

Stahlmast mit Aufsatzleuchte
Leuchtentyp: Dieter II FLS LED, Leipziger
Leuchten
Leuchtmittel: LED 11 W, 1.660 lm, 3.000 K
Leuchte: Dimmung, Ja
Farbe: DB 702, Eisenglimmer
Lichtpunkthöhe: 4,5 m

Mast: zylindrisch abgesetzt, freie Länge 4,5 m
Farbe: DB 702, Eisenglimmer

LED-Leuchte rot, breitstrahlend
Einbau in Nischen unter der Brücke

Rohrleuchte LED, Norka Luzern 38
Einbau in geschlossene Geländerefelder

LED-Lichteinsatz, Insta LEDLUX LH3
Einbau hinter Schriftzug, waagrecht

LED-Lichteinsatz, Insta LEDLUX LH3
Einbau in Geländerpfosten, senkrecht

Kabel - Bestand

Mast mit Leuchte - Bestand

Verteilersäule - Bestand

Kabel - Demontage

Mast mit Leuchte - Demontage

Hinweis

Aufteilung der Beleuchtungsstromkreise:
- gerade Endnummer: Ganznachtschaltung
- ungerade Endnummer: Halbnachtschaltung

Bei aufgeführten Trennstellen ist die Steuer-
phase durchzuklemmen.

Nr.		Änderung		Datum	Name
Freigabe Planer:		Datum/Unterschrift:			
Freigabe Prüflingenieur:		Datum/Unterschrift:			
Gelesen, Bauherr:		Datum/Unterschrift:			
AUSFÜHRUNGSPLANUNG					
Lagebezug: RD83 Höhenbezug: mÜNN		Bauvorhaben: Offenlegung Elstermühlgraben - Teilabschnitt 3.2 - Elsterstraße bis Lessingstraße			
Proj.-Nr./Auftraggeber: 123456		Titel/Planerstellung: Lage- und Trassenplan Beleuchtungsanlage			
Datum	20.08.2024	geprüft	20.08.2024	Plan-Nr.	2
Unterschrift	EMG-LP-401			Blatt	2
Datensatz	61520-LP_AS.DWG			Maßstab	1 : 125