

**Anlage 2 vom 29.10.2024 zum Wartungsvertrag 20241029
Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen**

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	
1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838			X	Nach extra Beauftragung
2	0	0	0	Beleuchtung				
2	0	0	1	Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen	X			
2	0	0	2	Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen			X	Nach extra Beauftragung