

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

**WGS Westsächsische Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH
Weststraße 49
09112 Chemnitz**

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12443142

Prüfberichtsnummer: AR-24-FR-060447-01

Auftragsbezeichnung: Pappelweg 1-5 in Zwickau

Anzahl Proben: 1

Probenart: Polystyrol (Styropor)

Probenahmedatum: 01.10.2024

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 04.10.2024

Prüfzeitraum: 04.10.2024 - 05.11.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Anhänge:

XML_Export_AR-24-FR-060447-01.xml

Alessandro Fulini
Analytical Service Manager
Tel. +49 37133435611

Digital signiert, 06.11.2024
Alessandro Fulini
Analytical Service Manager

Probenbezeichnung	Polystyrol Außenwand
Probenahmedatum/ -zeit	01.10.2024
Probennummer	124155121

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	BG	Einheit	
Flammschutzmittel aus der Originalsubstanz						
HBCD (Summe alpha, beta, gamma)	AN/f	L8	EFW-MA-OCIII 05: 2023-09	100	mg/kg OS	180

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.