

Bieterfragen- und Antwortkatalog 135/24-33-2-S

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
1	Wünschen Sie RC2 oder RC2 N ? Mit der Bitte um Info.	28.11.2024	Wie ausgeschrieben ist RC 2 gemeint.	28.11.2024
2	Im LV sind Profile mit einer Einbautiefe von 88 mm ausgeschrieben. Dürfen Profile mit geringerer Einbautiefe (80 mm) bei Einhaltung sonstiger Parameter angeboten werden?	15.12.2024	Eine Einbautiefe von 80 mm darf angeboten werden sofern die anderen Parameter eingehalten werden.	16.12.2024