

Bieterfragen- und Antwortkatalog 141/24-33-2-S

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
1	Im LV sind bei den Brandschutztüren ITS/OS ausgeschrieben. Das sind integrierte Türschließer. Das funktioniert aber nicht mit überfälzten Türen mit 42 mm Stärke. Ist das so richtig oder was kann geändert werden?	17.12.2024	Es können außenliegende Obentürschließer angeboten werden.	17.12.2024