



- |  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| 1 Temperaturregelventil mit Notstellfunktion         | 9 Temperaturfühler (RTB)                           | 16 Regler / Schaltschrank     |
| 2 Differenzdruckregelventil / Mengenregelventil      | 10 Wärmetauscher                                   | 17 Dreiwegemischer            |
| 3 Schmutzfilter                                      | 11 Sicherheitsventil                               | 18 Außentemperaturfühler      |
| 4 Absperrarmatur oder Kugelhahn                      | 12 Temperaturregler / Sicherheitstemperaturwächter | 19 Entlüftung                 |
| 5 Rückschlagventil bzw. -klappe                      | 13 Heizkreisumwälzpumpe                            | 20 Speicherladepumpe          |
| 6 Thermometer  | 14 Sekundärvorlauffühler                           | 23 Entleerung                 |
| 7 Manometer  | 15 Heizkreisvorlauffühler                          | 29 Anschluss Ausdehnungsgefäß |
| 8 Passstück für Wärmemengenzähler Zähler und Rechner |  | 30 Tacosetter                 |
|  |  | 39 Twin-Lock                  |

- Fernwärme VL
- Fernwärme RL
- - - Heizung VL
- - - Heizung RL
- - - Warmwasser WW
- Zirkulation ZW
- Kaltwasser KW

<p>Index: Änderung</p> <p>Auftraggeber:  Zuhause in Leipzig</p> <p>Projekt: <b>Musterschema Fernwärmestation 75 kW</b></p> <p>Zeichn.-Nr.: 22033-AP-HSch-FW</p>	<p>Planer:  taraske consult <small>Ingenieurgesellschaft für Energie- und Umweltechnik mbH</small></p> <p>Tschaikowskistraße 6 04105 Leipzig Telefon 0341 9808181 Telefax 0341 9808183 E-Mail info@taraskecon.de</p> <p>Datum: 11.11.2024</p> <p>Erstellt: Plier</p> <p style="text-align: center;"><b>Maßstab ohne</b></p> <p>Blattgröße/Plotfaktor: A3 / 1:1</p> <p>File: 241111-AP-HSch-FW 75kW.dwg</p>
<p>Gemäß VOB DIN 1961 3 u. 4 sind alle Unterlagen für die Ausführung v. Auftragnehmer zu überprüfen!</p> <p>Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden!</p>	