



Versand über Vergabeplattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie M. Kirsten	Zimmer	Telefon 0351 488-2551	E-Mail über eVergabe.de	Datum 02.12.2024
-------------	---------------	---------------------------------	--------	--------------------------	----------------------------	---------------------

Projekt:: Stadtteilhaus Johannstadt
Fachlos: 10 Innentüren
Vergabenummer: 2024-65-00172

1. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

„in diesem Projekt sind Stahl-Rahmen-Türen ausgeschrieben:

LV-Pos. 01.01.2 bis 01.01.7 und LV-Pos. 02.01.1 bis 02.01.2

Bitte teilen Sie uns dazu das geplante Fabrikat für Stahlrahmentüren mit Stahl-Umfassungszarge mit, da unsere Lieferanten das so nicht anbieten.

Könnten wir auch eine Stahl-Glas-Konstruktion mit Stahl-Blockzarge (keine Stahl-Umfassungszarge) o d e r eine Holztür mit Stahlumfassungszarge und Lichtausschnitt anbieten?"

Diese beantworten wir wie folgt:

1. Es gibt verschiedene Hersteller, die diese Türen liefern können. Der Planung liegen Richtfabrikate mehrerer Hersteller zu Grunde.
2. Entsprechend der Ausschreibung und dem LV inkl. der beschriebenen Detailblätter sind

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES5F860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF
Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Stahlumfassungszargen, stumpfeinschlagend mit Holztürblatt in HPL-Beschichtung und Glasauschnitt gefordert.

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten
SB Vergabe

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****