



Versand über Vergabepattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon	E-Mail	Datum
		M. Kirsten		0351 488-2551	über eVergabe.de	13.12.2024

Projekt:: Stadtteilhaus Johannstadt
Fachlos: 10 Innentüren
Vergabenummer: 2024-65-00172

2. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

„...wir beziehen uns auf die 1. Bietermitteilung vom 02.12.2024. Hier wurde folgende Frage gestellt:

LV-Pos. 01.01.2 bis 01.01.7 und LV-Pos. 02.01.1 bis 02.01.2

Könnten wir auch eine Stahl-Glas-Konstruktion mit Stahl-Blockzarge (keine Stahl-Umfassungszarge) o d e r eine Holztür mit Stahlumfassungszarge und Lichtausschnitt anbieten?“

Diese beantworteten Sie wie folgt:

Entsprechend der Ausschreibung und dem LV inkl. der beschriebenen Detailblätter sind Stahlumfassungszargen, stumpfeinschlagend mit Holztürblatt in HPL-Beschichtung und Glasausschnitt gefordert.

In den angegebenen LV-Positionen sind ausdrücklich Stahlrahmentüren gefordert (keine Holztüren). Sollten hier doch Holztüren gefordert sein, bitten wir um Überarbeitung der Ausschreibung sowie Verschiebung der Submission...“

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF

Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Diese beantworten wir wie folgt:

In den jeweiligen Positionen finden sich eindeutige Bezüge zu den Entsprechenden Detailblättern. Dort sind die Türblätter näher beschrieben.

Pos. 01.01.02:

Stahlrahmentür, stumpfeinschlagend, mit Umfassungszarge, [...] mit Glasseitenfeld als Festverglasung
Türblatt mit Glasausschnitt gemäß Detailblatt 4556_001_5_A_D13_429
– Hier eindeutig beschrieben als Holztürblatt mit HPL Beschichtung

Pos. 01.01.03:

Stahlrahmentür, stumpfeinschlagend, mit Umfassungszarge, [...] Türblatt mit Glasausschnitt gemäß Detailblatt 4556_001_5_A_D13_429
- Hier eindeutig beschrieben als Holztürblatt mit HPL Beschichtung

Pos.: 01.01.04/05 Zulage zu vorbeschrieben Position für Schallschutz / Brandschutz

Pos.: 01.01.07:

Stahlrahmentür, stumpfeinschlagend, mit Umfassungszarge, [...] Türblätter mit Glasausschnitt gemäß Detailblatt 4556_001_5_A_D13_426
– Hier eindeutig beschrieben als Holztürblatt mit HPL Beschichtung

Pos.:02.01.1

Innentür, Stahlrahmentür, stumpfeinschlagend, mit Umfassungszarge, [...] mit Glasseitenfeld als Festverglasung
Türblatt mit Glasausschnitt gemäß Detailblatt 4556_001_5_A_D13_427
- Hier eindeutig beschrieben als Holztürblatt mit HPL Beschichtung

Pos. 02.01.2 Zulage zu 2.1.1 Brandschutz

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten
SB Vergabe

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****