


Die Verlegung der geplanten TW-Hauptleitung (Oybinleitung) und der TW-Versorgungsleitung erfolgt parallel zueinander mit einem Achsabstand von 0,75 m und scheitelgleich. Die Zufahrt zur Stauffenbergstraße ist nur von der Sachsenstraße aus möglich. Daher ist diese Zufahrt stets von einer Seite mittels Stahlplatten und Anrampungen für die Anlieger, die Rettungsdienste sowie die Ver- und Entsorger sicher zu stellen.

Mit Baubeginn ist die TW-Versorgungsleitung DN 100 durch eine oberirdisch zu verlegende Notwasserleitung zu ersetzen. Dabei wird die Notwasserleitung vom Bestand am Baubeginn Sachsenstraße in DN 50 PE-100-RC verlegt. Die einzelnen HA-Leitungen und die Versorgungsleitung DN 100 GG sind auf diese Notwasserleitung umzubinden.

Die Bäume im nördlichen Gehweg werden bis Baubeginn im Auftrag der Stadt Zittau gefällt. Die vorhandenen Baumscheiben sind im Zuge dieser Baumaßnahme jeweils mit Mineralgemisch zu verfüllen und mit einer Asphalttragschicht zu verschließen. Die derzeit noch jeweils vorhandenen Umrundungen mit Rasenborden sind zurückzubauen.



Zeichnungslegende

NEUPLANUNG

- Trinkwasserleitungen
- Notwasserleitung
- Messsäule KKS
- Kabel für KKS

BESTAND:

- Trinkwasserleitung neu
- Trinkwasserleitung alt
- Gasleitung
- Erdkabel Elektroenergie
- Erdkabel Fernmeldeleitung
- Erdkabel Straßenbeleuchtung
- Mischwasserkanal

Hinweise zu Bestandseintragungen:
Leitungseintragungen erfolgen durch den Unterzeichner mittels grafischer Übertragung aus Teilen von Bestandsunterlagen der jeweiligen Eigentümer. Sie sind weder vollständig, noch wird die Gewähr für Richtigkeit übernommen.
Hinweise zum Urheberrecht lt. UWG § 18:
Diese Unterlage darf ohne vorherige Genehmigung des Urhebers nicht veröffentlicht, geändert oder für ein anderes Bauvorhaben, als im Titel ausgewiesen ist, verwendet werden.
Vermessung:
Erstellt vom Vermessungsbüro Thomas Lange, Hirschfelde/Sa. - Stand August 2023, RD 83 / HN 76.

Änderungen				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung

Bauherr, Auftraggeber

Stadtwerke Zittau GmbH
Friedensstraße 17
02763 Zittau

Planverfasser

eta AG engineering
Büro Bautzen
Thomas-Mann-Straße 2
02625 Bautzen

Phase	EP/GP ausführungsfreig	Vorhaben	Stadt Zittau - Sachsenstraße / Kantstraße Erneuerung TW-Haupt- und Versorgungsleitung		
Vorgangsnummer (AN)	3 11480 90	gezeichnet	Wagner		
Bearbeiter	Otto	Zeichnung	Ausschreibungsplan 1		
Vorstand	Blaszczyk		Lageplan 1		
Ort	Bautzen	Datum	Lage-/Höhenbezug	Maßstab	Blatt-Nr.
		Nov. 2024	RD 83 / HN76	1:250	