

Datenpunkte auf bestehende Wärmepumpen Station umlegen (Leitungslängen geschätzt)														
Bestand	Bezeichnung			NYM 3x1,5 150 m		J-Y(St)Y 2x2x0,8 150 m		J-Y(St)Y 4x2x0,8 350 m		DE 4	DA 0	AE 0	AA 0	mbus 6
Feld 6														
	Kältezähler Q1 (Fernnetz)	mbus		50				50						1
	Kältezähler Q2 (BA II/III)	mbus		50				50						1
	Kältezähler Q3 (Mäusehaus)	mbus		50				50						1
Feld 7														
	Druck Kaltwasser VL AKM 1+2	min Druck für Druckhaltung						50		1				
	WMZ Rechner Mäusehaus	mbus						50						1
	WMZ Rechner BA II/III	mbus						50						1
	WMZ Rechner Fernnetz	mbus						50						1
	Druckluftüberwachung Kühlwasser					50				1				
	Druckluftüberwachung Kaltwasser					50				1				
	Druckluftüberwachung Hauptverteiler					50				1				