

Vorhaben:

Containeranlage Sportplatz Südkampfbahn
Vergabenummer: 10-SSB-24

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Ausschreibung erreichte uns folgende **Frage**:

"Leider gibt es keine Baubeschreibung zu der Anlage. Wieviel Duschen/WC etc. werden benötigt? Nur Damen oder D/H. Welche Innenverkleidung, Ausführung der Leitungen AP/UP etc. Wir benötigen wirklich nähere Angaben."

Unsere **Antwort** darauf:

Im LV ist eigentlich alles beschrieben, aber hier nochmal die Angaben:

- Sanitärcontainer 1 Stück

- 2 Stück Innentüre WC, Dekor: weiß
Trennwand 625 x 2000 mm

2.2.4 Sanitärausstattung

- Wasserzu- und -ablauf Anschlussposition im Fußboden (versenkt, Bodenluke)
- 1 Stück 4-fach-Waschbecken GFK, 2400 x 420 mm
inkl. Einhandmischer, Metallspiegel
- 2 Stück WC-Kabine inkl. Toilette, Kunststoff WC-Brille mit Deckel, Spülkasten Aufputz und Papierrollenhalter
- 3 Stück Duschkabine GFK
inkl. Einhandmischer für Warm- und Kaltwasser, Duschvorhang, Schlauch und Handbrause
- 1 Stück 300 l Boiler
- 1 Stück Druckreduzierventil, 1"

2.1.9 Elektrik

- Ausführung Elektro-Anschluss inkl. CEE-Versenkungen, inkl. Verteilerkasten
- gem. VDE Standard (400V/220 V/32A/5-polig)
- Kabelkanal bis zum Boden

gez. i.A. Annette Nagel
Sachbearbeiterin