



- 1** Anschlüsse Lehrerrplätze (seitlich in der TB-Wand)
- 1x
- 1x
- 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
- 1x
- 2x
- 1x Leerdose für Medientechnik
- 2** = Anschlüsse für Beamer H=1,80 m in BR-Kanal
- 1x
- 1x
- 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
- 2x Leerdosen mit Leerrohranbindungen M25 zu **1**
- 3** = Bodenanschlüsse
- 2x
- 1-2x
- (je nach Bedarf/Einrichtung)
- 3** Energieampel von Decke
- 2x
- 4** Energieampel von Decke
- 1x
- 1x

- Kommunikation (Telefon/Daten)**
- Daten-Anschlussdose Cat.7
 - Daten-Anschlussdose Cat.7
- Gefahrenmelder/Überwachung**
- BMA Multisensormelder (RMO+WMD) (OT)
 - BMA Nichtautomatischer Melder, rot (NAM)
 - BMA Sockelsounder
- Klingel-/Sprechanlage/ELA**
- Türstation mit 1 Rufaster/Briefkastenanlage
 - System-Haustelefon, Comfort
 - Datenterminal mit Bedienfeld
 - ELA Rücksprechleuchte
 - ELA Lautsprecher im Gehäuse
 - ELA Lautsprecher Deckeneinbau
- Lichttruf**
- Nebenrühr
 - Gruppen-Signalleuchte
 - Ruffaster
 - Zugtaster mit Schnur und Knauf
 - Ruf- und Abstelltaster
- Leuchte (diverse)**
- Wandauslass für Wandleuchte
 - Rettungszeichen-Leuchte in DS Piktogramm rechts/links beidseitig
 - Rettungszeichen-Leuchte in DS Piktogramm geradeaus
 - Sicherheits-Leuchte in BS
- Schalter**
- Taster mit Neutralsymbol
 - Doppeltaster 2-Wechsler
 - Jalousiewippschalter/Taster
 - Tast Dimmer
- Sensor**
- Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder
- Verteiler**
- Netzwerkschrank 42HE
- Steckdose**
- Schukosteckdose 1-fach
 - Schukosteckdose 2-fach waagrecht
 - Schukosteckdose 3-fach waagrecht
 - Schukosteckdose 2-fach
- Elektrische Verbraucher (Diverse)**
- Elektrischer Anschluss, allgemein, 1 pol.
 - Motor Fenster (Zentralöffnung)
- Kabelkanal-Segment**
- Brüstungskanal, Höhe 70mm x Breite 110mm
- Kabelkanal-Zubehör**
- Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 6 Geräte eckig max 350 mm Breite
 - Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 9 Geräte rund max 350 mm Breite

- 1** Vorräume/Umkleiden etc. = Deckenanbauleuchte 20W / 2500lm / Ø 300mm / 4000K (neutralweis)
- 2** WC Bereiche = Einbau-Downlight 4000K
- 3** Schulleiter/Sekretariat = Deckenanbau-/Pendelleuchte 41W / 3850lm / 4000K (neutralweis) Länge= ca. 1567mm Breite= 86mm
- 4** Klassenzimmer = Deckenanbau-/Pendelleuchte 28W / 2700lm / 4000K (neutralweis) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm
- 5** Lehrerzimmer = Deckenanbauleuchte 25W / 2250lm / 4000K (neutralweis) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm
- 6** Küchenbereiche = Deckenanbauleuchte 25/21W / 4150/3350lm / 4000K (neutralweis) Länge= ca. 1479/1184mm Breite= ca. 63mm
- 7** Lager-/Technik-/Nebenzimmer = FR-Deckenanbauleuchte 28W 4000lm / 4000K (weis/grau) Länge= ca. 1552mm Breite= ca. 91mm
- 8** Spiegelleuchte 10W/ 4000K (weis/grau) Länge= ca. 600mm Breite= ca. 45mm
- 9** Foyer/Aula = Pendelleuchte D = ca. 900mm / 4648 / 4000K
- 10** Flure = Deckenanbau-/Pendelleuchte D 26W 4000K / 2900lm / L = ca. 1519mm

VORABZUG

NO.	DATUM	GEZ.	BEWEHRUNG
1	05.07.2023	MK	Allgemeine EL 1-Angelegenheiten
2	26.10.2023	S.Z.	neuer Gesamtantrag v. 26.10.2023
3	30.11.2023	M.K.	Änderung + Anpassung der ELT-Planung
4	22.11.2024	M.K.	Zulassung + Anpassung der ELT-Planung zur Verkleinerung Vorräume

	Datum	Name	Architekt	VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA
Ltg.	22.11.2024	T.K.	Anschritt	99099 Erfurt, Weimarerstraße 32
Ing.	22.11.2024	T.K.	Projekt	2020-40 RS Cuno-Hoffmeister
gepr.			Anschritt	96515 Sonneberg, Erich-Weinert-Straße 2
Zeichner	22.11.2024	M.K.	Auftraggeber	LRA Sonneberg, 96515 Sonneberg, Bahnhofstraße 66
Stand	22.11.2024		Plan - Ph.	ELEKTRO - LPH - 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Plan - Nr.	2020-40-A-4-10_0		Geschöß	Untergeschoss
				Maßstab: 1:75