



- 1** Anschlüsse Lehrerräte (seitlich in der TB-Wand)
 - 1x
 - 1x
 - 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
 - 1x
 - 2x
 - 1x Leerdose für Medientechnik
- 2** = Anschlüsse für Beamer H=1,80 m in BR-Kanal
 - 1x
 - 1x
 - 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
 - 2x Leerdosen mit Leerrohranbindungen M25 zu **1**
- = Bodenanschlusdose
- 1-2x (je nach Bedarf+Einrichtung)
- 3** Energieampel von Decke
 - 2x
- 4** Energieampel von Decke
 - 1x
 - 1x

- Kommunikation (Telefon/Daten)**
- Daten-Anschlussdose Cat.7 2x RJ45
 - Daten-Anschlussdose Cat.7 1x RJ45
 - Daten-Anschlussdose Cat.7 3x RJ45

- Gefahrenmelde/Überwachung**
- BMA Multisensormelder (RMO-WMD) (OT)
 - BMA Nichtautomatischer Melder, rot (NAM)
 - BMA Sockelsounder
 - AMOK Melder

- Klingel-/Sprechanlage/ELA**
- ELA Lautsprecher Deckeneinbau
 - ELA Lautsprecher Wandlautsprecher

- Lichttruf**
- 2x

- Leuchte (diverse)**
- Wandauslass für Wandleuchten
 - Rettungszeichen-Leuchte in DS Piktogramm geradeaus
 - Sicherheitsleuchte
 - Rettungszeichen-Leuchte in DS Piktogramm rechts/links beidseitig
 - Rettungszeichen-Leuchte in DS geradeaus

- Schalter**
- Taster mit Neutraisymbol
 - Jalousiedrehschalter
 - Meldeleuchte 230V
 - Pilz-Taster, abschließbar
 - Ausschalter
 - Universalschalter
 - Zeitschalter
 - Tast-Dimmer

- Steckdose**
- Schukosteckdose 1-fach
 - Schukosteckdose 2-fach waagrecht
 - Schukosteckdose 3-fach waagrecht

- Dose/Kasten**
- Elektrischer Anschluss, allgemein, 1 pol.
 - Anschluss u. Inbetriebnahme, bauseits gelieferte Rolladen- u. Jalousiemotore
 - Elektrischer Anschluss, allgemein, 3 pol.
 - Motor für Fenster

- Sensor**
- Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder

- Verteiler**
- Netzwerkschrank 80x80x200 42HE

- Kabelkanal-Zubehör**
- Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 6 Geräte eckig max 350 mm Breite

1	Vorräume/Umkleiden etc. = Deckenbauleuchte 20W / 2500lm / ø 300mm / 4000K (neutralweiß)	
2	WC Bereiche = Einbau-Downlight 4000K	
3	Schulleiter/Sekretariat = Deckenbau-/Pendelleuchte 41W / 3850lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= 86mm	
4	Klassenzimmer = Deckenbau-/Pendelleuchte 28W / 2700lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm	
5	Lehrerzimmer = Deckenbauleuchte 25W / 2250lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm	
6	Küchenbereiche = Deckenbauleuchte 25/21W / 4150/3350lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1479/1184mm Breite= ca. 63mm	
7	Lager-/Technik-/Neberräume = FR-Deckenbauleuchte 28W 4000lm / 4000K (weiß/grau) Länge= ca. 1552mm Breite= ca. 91mm	
8	Spiegelleuchte 10W 4000K (weiß/grau) Länge= ca. 600mm Breite= ca. 45mm	
9	Foyer/Aula = Pendelleuchte D = ca. 900mm / 4648 / 4000K	
10	Flur = Deckenbau-/Pendelleuchte D 26W 4000K / 2900lm / L= ca. 1519mm	

NO.	DATUM	GEZ.	BEWEHRUNG
0	05.07.2023	MK	Allgemeine ELT-Anpassungen
1	06.10.2023	S.Z.	Neuer Grundriss v. 26.10.2023
2	08.11.2023	M.K.	Auftraggeber - Anpassung der ELT-Planung
3	22.11.2024	T.K.	Änderung v. Anpassung der ELT-Planung an die Werkplanung /Kleinanträge

Datum	Name	Architekt	VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA
Ltg.	22.11.2024	T.K.	Anschritt 99099 Erfurt, Weimarische Straße 32
Ing.	22.11.2024	T.K.	Projekt 2020-40 RS Cuno-Hoffmeister
gepr.		Anschritt	96515 Sonneberg, Erich-Weinert-Straße 2
Zeichner	22.11.2024	M.K.	Auftraggeber LRA Sonneberg, 96515 Sonneberg, Bahnhofstraße 66
Stand	22.11.2024	Plan - Ph.	ELEKTRO - LPH - 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Plan-Nr.	2020-40-A-4-13_1d	Geschoß	2. Obergeschoss
		Maßstab:	1:75

VORABZUG