



1	<ul style="list-style-type: none"> Vorräume/Umkleiden etc. = Deckenbauleuchte 20W / 2500lm / ø 300mm / 4000K (neutralweiß) 	
2	<ul style="list-style-type: none"> WC Bereiche = Einbau-Downlight 4000K 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Schulleiter/Sekretariat = Deckenbau-/Pendelleuchte 41W / 3850lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= 86mm 	
4	<ul style="list-style-type: none"> Klassenzimmer = Deckenbau-/Pendelleuchte 28W / 2700lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm 	
5	<ul style="list-style-type: none"> Lehrzimmer = Deckenbauleuchte 25W / 2250lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm 	
6	<ul style="list-style-type: none"> Küchenbereiche = Deckenbauleuchte 25/21W / 4150/3350lm / 4000K (neutralweiß) Länge= ca. 1479/1184mm Breite= ca. 63mm 	
7	<ul style="list-style-type: none"> Lager-/Technik-/Nebanräume = FR-Deckenbauleuchte 28W / 4000lm / 4000K (weiss/grau) Länge= ca. 1552mm Breite= ca. 91mm 	
8	<ul style="list-style-type: none"> Spiegelleuchte 10W / 4000K (weiss/grau) Länge= ca. 600mm Breite= ca. 45mm 	
9	<ul style="list-style-type: none"> Foyer/Aula = Pendelleuchte D = ca. 900mm / 4648 / 4000K 	
10	<ul style="list-style-type: none"> Flure = DECKENBAU-/PENDELLEUCHE D 26W 4000K / 2900lm / L = ca. 1519mm 	

- 1** Anschlüsse Lehrerräume (seitlich in der TB-Wand)
- 1x
 - 2x
 - 1x
 - 2x
 - 1x
- 2** = Anschlüsse für Beamer H=1,80 m in BR-Kanal
- 1x
 - 1x
 - 2x
 - 2x
-
- 2x
 - 1-2x
 - (je nach Bedarf/Einrichtung)
- 3** Energieampel von Decke
- 2x
- 4** Energieampel von Decke
- 1x
 - 1x

Kommunikation (Telefon/Daten)	
	Daten-Anschlussdose Cat.7 2x RJ45
	Daten-Anschlussdose Cat.7 1x RJ45
	Daten-Anschlussdose Cat.7 3x RJ45
Gefahrenmelde/Überwachung	
	BMA Multisensormelder (RMO+WMD) (OT)
	BMA Nichtautomatischer Melder, rot (NAM)
	BMA Sockelsounder
	AMOK Taster
Klingel-/Sprechanlage/ELA	
	ELA Lautsprecher Deckeneinbau
	ELA Lautsprecher Wandmontage
Lichttruf	
	Nebenuhr
Leuchte (diverse)	
	Wandauslass für Wandleuchten
	Rettungzeichen-Leuchte in DS Piktogramm geradeaus
	Leuchte mit Notlichtelement
	Rettungzeichen-Leuchte in DS Piktogramm rechts/links beidseitig
Schalter	
	Taster mit Neutralsymbol
Steckdose	
	Schukosteckdose 1-fach
	Schukosteckdose 2-fach waagrecht
	Schukosteckdose 3-fach waagrecht
Dose/Kasten	
	Elektrischer Anschluss, allgemein, 1 pol.
	Anschluss u. Inbetriebnahme, bauseits gelieferte Rollladen- u. Jalousiemotore
	Elektrischer Anschluss, allgemein, 3 pol.
	Motor für Fenster
Sensor	
	Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder
Kabelkanal-Zubehör	
	Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 6 Geräte eckig max 350 mm Breite

NO.	DATUM	GEZ.	BEWEHRUNG
0	09.07.2023	M.K.	Allgemeine EL-Anpassungen
1	09.07.2023	B.Z.	Neuer Grundriss v. 20.10.2023
2	09.11.2023	M.K.	Anbindung + Anpassung der EL-Planung
3	22.11.2024	T.K.	Anbindung + Anpassung der EL-Planung an die Projektleitung Vitaminoffice

VORABZUG

Datum	22.11.2024	Name	T.K.	Architekt	ANSCHRIFT	VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA
Lfg.	22.11.2024	Ing.	T.K.	Projekt	2020-40 RS Cuno-Hoffmeister	
gepr.				Anschritt	96515 Sonneberg, Erich-Weinert-Straße 2	
Zeichner	22.11.2024	M.K.	Auftraggeber	LRA Sonneberg, 96515 Sonneberg, Bahnhofstraße 66		
Stand	22.11.2024		Plan - Ph.	ELEKTRO - LPH - 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Plan-Nr.	2020-40-A-4-14_4	Geschöb	3.	Obergeschoss		Maßstab: