

Stand: 19.12.2024

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
1	17.12.2024	<p><b>Frage:</b></p> <p>"Betreff: Position 03.02.0001 Nachricht: Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die Position 03.02.0001. "Entfernen von Oberflächenschichten durch Strahlen mit festen Strahlmittel" ist mit 55,00 m<sup>2</sup> ausgeschrieben. Können Sie bitte prüfen, ob hier ein Einheiten- bzw. Mengenfehler vorliegt?</p> <p>Mit freundlichen Grüßen"</p> <p><b>Antwort:</b></p> <p>„Bei der Position liegt kein Einheiten- bzw. Rechenfehler vor. Es ist die Ansichtsfläche vom Geländer von der Seite aus gesehen angegeben. 25 m Länge 2 Stück (rechts und links der Straße) 1,10 m Höhe = 55 m<sup>2</sup> Es ist das gesamte Geländer zu strahlen.“</p>