



**LANDKREIS  
WITTENBERG**

DER LANDRAT

Landkreis Wittenberg | Postfach 10 02 51 | 06872 Lutherstadt Wittenberg

über Vergabeplattform eVergabe.de

**an alle Teilnehmer**

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Offenes Verfahren – Vergabe-Nr. O 178/24 B

**Los 05 - Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten**  
**Neubau Kreisarchiv, Kurfürstenring 31, 06886 Lutherstadt Wittenberg**

hier: Bieterinformation Nr. 1 - Hinweise zur Pos. 1.3.0010

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorliegenden Ausschreibung ging seitens eines Interessenten der Hinweis ein, dass das in der Position 1.3.0010 – Wärmedämmschichten – beschriebene Produkt nicht lieferbar sei bzw. das Produkt kann nicht angeboten werden.

Forderungen:

DAA dh 150 Kpa -> EPS

Stauchung <2%-45 Kap -> EPS

HBCD Frei -> EPS

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit  $\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$  - > nicht in EPS lieferbar

umlaufender Stufenfalz -> nicht bei Gefälleplatten lieferbar

Verlegung quer zu den Sparen -> nicht möglich es liegt vollflächiger Untergrund vor

Bitte lieferbares und geeignetes Produkt vorgeben.

**Antwort:** Das ist richtig.  
Daher bitte folgende Zusätze zum LV-Titel 01.03.0010 beachten:

1. Forderung WLG  $\leq 0,23 \text{ W/}^2\text{K}$  ist vorrangig einzuhalten.
2. Somit wird das Material EPS nicht möglich/ausreichend sein, es muss ein entsprechendes Material angeboten werden, z. B. Polyurethan.
3. Die Forderungen DAA dh sowie FCKW-frei bleiben bestehen.

**FD Bauordnung und Regionalentwicklung**



Breitscheidstraße 4  
06886 Lutherstadt Wittenberg



Frau Kunkel  
Zimmer-Nr.: A2-31



03491 806-2831



03491 806-2892



vergabestelle@landkreis-wittenberg.de  
E-Mail nur für formlose Mitteilungen ohne  
elektronische Signatur

USt-Nr: DE237927434

Mein Zeichen: O 178/24 B  
(bei Antwort bitte angeben)

Datum: 13.01.2025

4. Die Anforderungen an die Druckfestigkeit und die Stauchung entfallen.
5. Die Forderung "mit umlaufendem Stufenfalz" entfällt und wird durch "fachgerecht gemäß Herstellervorgaben verlegen" ersetzt.
6. Der Textbaustein "quer zu den Dachsparren ... verlegen" ist ein Kopierfehler und natürlich Unsinn; der Untergrund ist eine waagerechte Stahlbetonplatte

Ich bitte um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Veronika Kunkel  
Zentrale Vergabestelle

\*\*\* Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. \*\*\*