



**LANDKREIS  
WITTENBERG**

DER LANDRAT

Landkreis Wittenberg | Postfach 10 02 51 | 06872 Lutherstadt Wittenberg

über Vergabeplattform eVergabe.de

**an alle Teilnehmer**

**FD Bauordnung und Regionalentwicklung**



Breitscheidstraße 4  
06886 Lutherstadt Wittenberg



Frau Kunkel  
Zimmer-Nr.: A2-31



03491 806-2831



03491 806-2892



vergabestelle@landkreis-wittenberg.de  
E-Mail nur für formlose Mitteilungen ohne  
elektronische Signatur

USt-Nr: DE237927434

Mein Zeichen: O 179/24 B  
(bei Antwort bitte angeben)

Datum: 10.01.2025

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Offenes Verfahren – Vergabe-Nr. O 179/24 B

**Los 27 – fahrbare und feste Regalanlagen in Ganzstahlausführung**

**Neubau Kreisarchiv, Kurfürstenring 31, 06886 Lutherstadt Wittenberg**

hier: Bieterinformation Nr. 4 – klarstellende Hinweise zu den Regalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorliegenden Ausschreibung gingen seitens eines weiteren Interessenten folgende Fragen ein:

**Frage 1:**

Wird für die Prüfung des Korrosionsschutzes der Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 anerkannt?

**Antwort:**

Ja.

In der Ausschreibung ist gefordert: "verzinkt nach DIN 17162 und pulverbeschichtet"

Eine Forderung an die Art der Prüfung dieser Beschichtungen ist nicht beschrieben.

**Frage 2:**

Alle tragenden Regalaufbauten sind in offener Rahmenbauweise aufgeführt.

Kann ein Produkt mit einem geschlossenen gelochten Regalrahmen angeboten werden?

**Antwort:**

Folgende Hinweise zu unseren "Allgemeine, statische und konstruktive Anforderungen" - diese sind einzuhalten:

- Kapitel "Wagen und Aufbauten":

gefordert sind "Wagen, Rahmen, Anschlusswände und Fachböden ... aus Stahlblech..."

- Kapitel "Regalaufbauten": "Alle tragenden Regalaufbauten sind in offener Rahmenbauweise auszuführen. T- und Winkelprofile sind nicht zulässig"
- Wenn das Serienprodukt des Bieters eine Konstruktion nur aus Regalwänden und Regalböden, ohne offene Rahmenausbildung darstellt, ist sie nicht gewünscht/abgefragt.

**Frage 3:**

Kann die vordere Antriebseite der Regalanlage mit Lochblech angeboten werden?

- Antwort:** Nein, weil:
- Kapitel "Wagen und Aufbauten": gefordert sind "Wagen, Rahmen, Anschlusswände und Fachböden ... aus Stahlblech..." (keine Lochbleche)
  - Kapitel "Bedienseitige Frontverkleidungen":  
"Die bedienseitigen Ansichten aller Regalachsen sind an den Stirnseiten über die ganze Seite (mit) Stahlblechverkleidungen herzustellen."

Ich bitte um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Veronika Kunkel  
Zentrale Vergabestelle

\*\*\* Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. \*\*\*